

2018年5月6日

東京電力ホールディングス株式会社

福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内H4エリアのタンクにおける 水漏れに関するサンプリング結果（南放水口・排水路）

単位：Bq/L

| | 南放水口付近 海水 (排水路出口付近) (T-2) | C排水路 |
|--------------|------------------------------------|----------|
| 採取日 | 5月5日 | 5月5日 |
| 採取時刻 | 7:00 | 6:00 |
| Cs-134(約2年) | ND(0.67) | ND(0.61) |
| Cs-137(約30年) | ND(0.68) | ND(0.71) |
| 全 | 11 | ND(3.8) |

* 測定対象外の項目は「 - 」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。