

サブドレン・地下水ドレン浄化水の排水に関する確認結果(2017年度第4四半期分)

2017年度第4四半期のサブドレン・地下水ドレン浄化水の排水について、告示濃度限度に対する比の和が実施計画に定める値 1を下回ることを確認しました。

	核種	半減期	サブドレン・地下水ドレン浄化水排水 (2017年度第4四半期)		告示の濃度限度 <sup>2</sup> (Bq/L)
			放射能濃度 (Bq/L)	告示の濃度限度に対する比	
1	トリチウム	約12年	810	0.014	60000
2	マンガン-54	約310日	ND ( 0.059 )	0.000059 未満	1000
3	コバルト-60	約5年	ND ( 0.054 )	0.00027 未満	200
4	ニッケル-63	約100年	ND ( 11 )	0.0018 未満	6000
5	亜鉛-65	約240日	ND ( 0.12 )	0.00060 未満	200
6	ストロンチウム-89	約51日	ND ( 0.0050 )	0.000017 未満	300
7	ストロンチウム-90	約29年	ND ( 0.0014 )	0.000047 未満	30
8	イットリウム-90	約64時間	ND ( 0.0014 )	0.000047 未満	300
9	イットリウム-91	約59日	ND ( 1.1 )	0.0037 未満	300
10	テクネチウム-99	約210000年	ND ( 0.56 )	0.00056 未満	1000
11	ルテニウム-106	約370日	ND ( 0.87 )	0.0087 未満	100
12	ロジウム-106	約30秒	ND ( 0.87 )	0.0000029 未満	300000
13	銀-110m	約250日	ND ( 0.067 )	0.00022 未満	300
14	カドミウム-113m	約15年	ND ( 0.36 )	0.0090 未満	40
15	スズ-119m	約290日	ND ( 13 )	0.0065 未満	2000
16	スズ-123	約130日	ND ( 13 )	0.033 未満	400
17	スズ-126	約100000年	ND ( 0.26 )	0.0013 未満	200
18	アンチモン-124	約60日	ND ( 0.33 )	0.0011 未満	300
19	アンチモン-125	約3年	ND ( 0.19 )	0.00024 未満	800
20	テルル-123m	約120年	ND ( 0.15 )	0.00025 未満	600
21	テルル-125m	約58日	ND ( 0.19 )	0.00021 未満	900
22	テルル-127	約9時間	ND ( 8.3 )	0.0017 未満	5000
23	テルル-127m	約110日	ND ( 8.3 )	0.028 未満	300
24	ヨウ素-129	約16000000年	ND ( 0.063 )	0.0070 未満	9
25	セシウム-134	約2年	ND ( 0.055 )	0.00092 未満	60
26	セシウム-135	約3000000年	ND ( 0.00000035 )	0.0000000058 未満	600
27	セシウム-137	約30年	ND ( 0.058 )	0.00064 未満	90
28	バリウム-137m	約3分	ND ( 0.058 )	0.00000073 未満	800000
29	セリウム-144	約280日	ND ( 0.74 )	0.0037 未満	200
30	プラセオジウム-144	約17分	ND ( 0.74 )	0.000037 未満	20000
31	プラセオジウム-144m	約7分	ND ( 0.74 )	0.000019 未満	40000
32	プロメチウム-146	約6年	ND ( 0.085 )	0.000094 未満	900
33	プロメチウム-147	約3年	ND ( 1.7 )	0.00057 未満	3000
34	サマリウム-151	約87年	ND ( 0.014 )	0.000018 未満	8000
35	ユーロピウム-152	約13年	ND ( 0.27 )	0.00045 未満	600
36	ユーロピウム-154	約9年	ND ( 0.16 )	0.00040 未満	400
37	ユーロピウム-155	約5年	ND ( 0.42 )	0.00014 未満	3000
38	ガドリニウム-153	約240日	ND ( 0.46 )	0.00015 未満	3000
39	プルトニウム-238	約88年	ND ( 0.030 )	0.0075 未満	4
40	プルトニウム-239	約24000年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	4
41	プルトニウム-240	約6600年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	4
42	プルトニウム-241	約14年	ND ( 1.2 )	0.0060 未満	200
43	アメリカシウム-241	約430年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	5
44	アメリカシウム-242m	約150年	ND ( 0.00080 )	0.00016 未満	5
45	アメリカシウム-243	約7400年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	5
46	キュリウム-242	約160日	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	60
47	キュリウム-243	約29年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	6
48	キュリウム-244	約18年	ND ( 0.030 )	- <sup>3</sup>	7
告示の濃度限度に対する比の和			-	0.14 未満 <sup>4</sup>	
全アルファ放射能		-	ND ( 0.030 )	-	-
全ベータ放射能		-	ND ( 0.70 )	-	-

\* NDは、検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。

\* 本確認は、実測値あるいは実測値を元に評価した3か月平均濃度の評価値を用いている。

1 サブドレン・地下水ドレン処理水の排水による敷地境界の実効線量0.21mSv/年(告示濃度限度に対する比0.21に相当)

2 東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則に定める告示濃度限度(別表第2第六欄:周辺監視区域外の水中の濃度限度[本表では、Bq/cm<sup>3</sup>の表記をBq/Lに換算した値を記載])

3 全アルファ放射能の測定値に包含されるものとし、最も告示の濃度限度が厳しいプルトニウム-238で評価

4 検出限界値未満の核種は、検出限界濃度を用いて計算した結果の合計値