

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月16日	7月16日	7月16日	7月16日
採取時刻	10:28	10:03	10:17	10:07
Cs-134(約2年)	98	85	170	ND(11)
Cs-137(約30年)	1,000	830	1,800	59
全	1,300	2,500	2,400	210
H-3(約12年)	160	390	ND(130)	300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。