

2018年7月20日

東京電力ホールディングス株式会社  
福島第一廃炉推進カンパニー

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	7月18日	7月18日	7月18日	7月18日
採取時刻	8:40	8:20	8:30	8:23
Cs-134(約2年)	99	74	150	7.6
Cs-137(約30年)	940	810	1,700	74
全	1,200	2,300	2,300	230
H-3(約12年)	220	390	140	330

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。