

2018年8月12日
東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月10日	8月10日	8月10日	8月10日
採取時刻	10:44	10:21	10:33	10:24
Cs-134(約2年)	65	74	250	9.0
Cs-137(約30年)	720	800	2,500	99
全	840	2,200	2,900	230
H-3(約12年)	ND(120)	390	ND(120)	300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。