

2018年8月22日

東京電力ホールディングス株式会社
福島第一廃炉推進カンパニー

福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月20日	8月20日	8月20日	8月20日
採取時刻	9:38	9:12	9:26	9:16
Cs-134(約2年)	290	85	110	ND(8.0)
Cs-137(約30年)	3,000	790	1,400	60
全	3,600	2,300	1,900	210
H-3(約12年)	170	340	ND(120)	300

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。