

## 福島第一原子力発電所構内1号機、2号機放水路サンプリング結果

単位:Bq/L

	1号機放水路立坑水		2号機放水路立坑水	
	上流側	下流側	上流側	下流側
採取日	8月22日	8月22日	8月22日	8月22日
採取時刻	8:24	8:07	8:17	8:10
Cs-134(約2年)	210	80	130	ND(13)
Cs-137(約30年)	2,100	820	1,300	75
全	2,400	2,300	1,700	210
H-3(約12年)	220	310	180	370

\*NDは検出限界値未満を表し、( )内に検出限界値を示す。