

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(1 / 2)

単位: Bq/L

採取日	A排水路							物揚場排水路						
	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日
採取時刻	8:01	8:00	8:05	8:03	8:15	7:20	8:12	7:56	8:05	8:10	8:05	8:20	7:25	8:08
降雨量(mm/日)	10	5	0	0	0	17.5	1	10	5	0	0	0	17.5	1
流量(m ³ /秒)	0.000	0.017	0.000	0.000	0.000	0.001	0.002	0.005	0.006	0.004	0.004	0.004	0.005	0.005
Cs-134(約2年)	ND(0.68)	0.86	ND(0.55)	ND(0.70)	ND(0.68)	ND(0.66)	ND(0.51)	ND(0.89)	ND(0.83)	ND(0.93)	ND(0.65)	ND(0.66)	ND(0.66)	0.70
Cs-137(約30年)	5.7	5.1	3.0	3.2	6.8	5.4	4.0	3.0	5.3	3.0	2.7	2.7	3.5	5.5
全	14	11	8.1	7.6	12	12	7.4	4.4	9.3	7.2	4.6	5.0	4.8	12
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-	-	-	-	-	-	11	-

単位: Bq/L

採取日	K排水路							C排水路						
	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日	6月15日	6月16日	6月17日	6月18日	6月19日	6月20日	6月21日
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00	6:00
降雨量(mm/日)	10	5	0	0	0	17.5	1	10	5	0	0	0	17.5	1
流量(m ³ /秒)	0.016	0.021	0.017	0.017	0.016	0.015	0.020	0.018	0.063	0.019	0.019	0.019	0.018	0.028
Cs-134(約2年)	1.6	3.0	2.9	1.4	1.5	ND(0.97)	7.0	ND(0.59)	ND(0.57)	ND(0.59)	ND(0.55)	ND(0.57)	ND(0.61)	ND(0.66)
Cs-137(約30年)	16	28	21	17	13	9.3	83	0.81	ND(0.84)	ND(0.87)	ND(0.71)	0.75	ND(0.82)	ND(0.81)
全	26	45	32	27	20	19	120	4.4	5.7	5.4	7.8	4.4	5.6	4.5
H-3(約12年)	-	-	-	-	-	140	-	-	-	-	-	-	ND(7.2)	-

* 太枠内が今回公表データ。他は6月22日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。

降雨の影響により上昇したと考えられる。

福島第一原子力発電所構内排水路分析結果(2 / 2)

単位: Bq/L

	A排水路						物揚場排水路					
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日			6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		
採取日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日			6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		
採取時刻	8:20	7:46	7:45	8:05			8:15	7:41	7:48	8:10		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.60)	ND(0.54)	ND(0.75)	ND(0.71)			ND(0.52)	ND(1.2)	ND(0.60)	ND(0.64)		
Cs-137(約30年)	5.7	6.1	6.9	4.8			5.4	5.5	5.6	3.8		
全	12	15	15	8.2			5.4	8.9	6.2	6.2		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

単位: Bq/L

	K排水路						C排水路					
	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日			6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		
採取日	6月29日	6月30日	7月1日	7月2日			6月29日	6月30日	7月1日	7月2日		
採取時刻	6:00	6:00	6:00	6:00			6:00	6:00	6:00	6:00		
降雨量(mm/日)	0	0	0	0			0	0	0	0		
流量(m ³ /秒)	解析中	解析中	解析中	解析中			解析中	解析中	解析中	解析中		
Cs-134(約2年)	ND(0.89)	ND(1.3)	ND(0.88)	ND(0.85)			ND(0.91)	ND(0.81)	ND(0.50)	ND(0.57)		
Cs-137(約30年)	9.6	7.8	8.5	7.8			4.1	2.9	3.0	2.2		
全	14	15	16	13			ND(3.5)	4.7	4.5	ND(3.5)		
H-3(約12年)	-	-	-	-			-	-	-	-		

* 太枠内が今回公表データ。他は7月2日までにお知らせ済み。

* 測定対象外の項目は「-」と記す。

* NDは検出限界値未満を表し、()内に検出限界値を示す。