

# 福島第一原子力発電所 1 / 2号機排気筒ドレンサンプピット調査

## ピット内の水位確認の状況

< 参 考 資 料 >  
2016年9月9日  
東京電力ホールディングス株式会社

### < 概要 >


#### 調査日時

2016年9月9日（金） 午前9時30分頃～午前10時頃

#### 調査結果

ピット内に水を確認（水位：約60cm、ピット内形状：約1m×1m×1m）

水位計



水位測定状況



水位測定結果（約60cm）

撮影者：東京電力ホールディングス株式会社  
撮影日：2016年9月9日