

福島第一原子力発電所 1 / 2号機排気筒 ドローンによる調査結果

< 参 考 資 料 >
2016年10月20日
東京電力ホールディングス株式会社

本日午前6時～午前7時にかけて実施したドローンによる排気筒内部の調査において、上部から約10m～20m地点に梁らしき部材が確認されたことから、今後、筒身内部の線量調査は実施せず、これまでに実施した筒身外部の線量調査結果をもとに評価を実施する予定。



排気筒外観全体



筒身内部の状況

提 供：東京電力ホールディングス株式会社
撮 影 日：2016年10月20日