

地下水バイパス揚水井のくみ上げにおける一時貯留タンク に対する評価結果について

＜参考資料＞
2016年12月21日
東京電力ホールディングス株式会社

【各揚水井のトリチウム濃度】

トリチウム濃度 (Bq/L)	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	No. 10揚水井 運転状況
H27. 11. 12 (木)	6.9	/	12	/	50	/	37	/	※1	2000	720	/	汲み上げ中
H27. 11. 16 (月)	/	8.4	/	24	/	66	/	※1	/	2800	/	220	汲み上げ中
H28. 11. 3 (木)	13	/	20	/	43	/	28	/	280	2200	960	/	汲み上げ中
H28. 11. 7 (月)	/	13	/	33	/	49	/	※1	/	2000	/	290	汲み上げ中
H28. 11. 10 (木)	8.1	/	14	/	36	/	23	/	270	1900	※1	/	汲み上げ中
H28. 11. 14 (月)	/	15	/	27	/	43	/	※1	/	2000	/	270	汲み上げ中
H28. 11. 17 (木)	9.4	/	13	/	37	/	23	/	310	2000	※1	/	汲み上げ中
H28. 11. 21 (月)	/	15	/	26	/	39	/	37	/	2100	/	270	汲み上げ中
H28. 11. 24 (木)	6.2	/	13	/	43	/	22	/	300	1900	※1	/	汲み上げ中
H28. 11. 28 (月)	/	15	/	32	/	45	/	36	/	1900	/	※1	汲み上げ中
H28. 12. 1 (木)	7.0	/	13	/	43	/	24	/	310	2000	※1	/	汲み上げ中
H28. 12. 5 (月)	/	14	/	28	/	39	/	32	/	2000	/	※1	汲み上げ中
H28. 12. 8 (木)	9.2	/	12	/	45	/	22	/	300	2000	880	/	汲み上げ中
H28. 12. 12 (月)	/	15	/	28	/	40	/	42	/	1900	/	※1	汲み上げ中
①H28. 12. 15 (木) ※2	7.1	15	9.1	28	44	40	51	42	260	1600	800	270	汲み上げ中
②トリチウム上昇傾向評価用	7.1	15	9.1	28	44	40	51	42	260	2400	800	270	

※1 点検・清掃により採取中止

※2 サンプルングを実施していない揚水井については、前回の分析結果を採用。

【各揚水井の汲み上げ比率】

	No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	No. 6	No. 7	No. 8	No. 9	No. 10	No. 11	No. 12	計
③汲み上げ比 ※3	0.26	0.12	0.08	0.19	0.01	0.02	0.00	0.06	0.10	0.03	0.04	0.10	1.00

※3 No. 5、6、8～10: 12/19(月)～12/20(火)の実績をもとに算出。No. 1～4、11、12: 12/19(月)～12/20(火)の期間中、点検により、一時的に揚水を停止しているため、12/18(日)～12/19(月)の実績をもとに算出。No. 7: 点検・清掃のため揚水停止

【評価結果(一時貯留タンクのトリチウム濃度)】

一時貯留タンク内
トリチウム濃度

H28. 12. 8 (H28. 12. 13報告値)	1.9	1.7	0.8	4.9	0.3	0.6	4.0	1.9	26.4	87.3	36.9	0.0	166.6
H28. 12. 12 (H28. 12. 14報告値)	1.9	1.9	0.8	4.8	0.3	0.6	3.9	2.4	26.2	84.4	37.1	0.0	164.4
H28. 12. 15 (①×③)	1.8	1.8	0.7	5.3	0.3	0.9	0.0	2.7	27.1	46.5	29.5	25.7	142.4
トリチウム上昇傾向評価用 (②×③) ※4	1.8	1.8	0.7	5.3	0.3	0.9	0.0	2.7	27.1	69.8	29.5	25.7	165.6

※4 「トリチウム上昇傾向評価用」とは、2015/11/12から11/16までの上昇傾向が継続すると仮定したトリチウム濃度を設定し評価したもの