

平成 23 年 9 月 3 日  
東京電力株式会社

福島第一原子力発電所 4 号機 使用済燃料プール水およびライナードレン水サンプリング結果

試料	採取日時	C 1 (塩化物イオン)	ヒドラジン	セシウム 137	セシウム 134	ヨウ素 131
		ppm	ppm	Bq/L	Bq/L	Bq/L
	9/2 15:00	997	59	$3.1 \times 10^4$	$2.2 \times 10^4$	N D
	9/2 15:05	389	N D	$1.0 \times 10^4$	$8.0 \times 10^3$	N D

試料 : 使用済燃料プール水

試料 : 使用済燃料プールライナードレン水