福島第一原子力発電所における水漏れについて
(1月31日確認分)

＜参 考 資 料＞
平成24年1月31日
東京電力株式会社

No	発生日時 (停止・隔離日時)	漏洩場所／箇所	漏洩量	堰の有無	放射能濃度 (Bq/cm3)	海洋への流出	系統への影響	雰囲気線量率 (mSv/h)
①	H24/1/31 9:05頃 (発見時には 漏洩停止)	蒸発濃縮装置ボイラ(A)凝縮水戻りライン フランジ部	ろ過水・約20ﾘｯﾄﾙ (5m×4m×1mm)	無	ろ過水	無	無	ー
②	H24/1/31 14:30頃 (14:30頃元弁の閉 操作により停止)	No.2ろ過水タンク 仮設ヘッダ	ろ過水・約20ﾘｯﾄﾙ (凍結していた水の 量)	無	ろ過水	無	無	ー
③								
④								
⑤								
⑥								