

## 福島第一原子力発電所の淡水化装置（逆浸透膜式）から濃縮水貯槽への 移送配管における漏水に関するサンプリング結果

### 1～4号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】 1～4号機側南放水口付近

【試料採取日時】 平成24年5月14日（月）8：15

【測定結果】

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm <sup>3</sup> )	検出限界値 (Bq/cm <sup>3</sup> )	半減期
I-131	検出限界未満	$5.8 \times 10^{-4}$	約8日
Cs-134	$1.8 \times 10^{-3}$	$1.3 \times 10^{-3}$	約2年
Cs-137	$2.1 \times 10^{-3}$	$1.6 \times 10^{-3}$	約30年
Sb-125	検出限界未満	$1.6 \times 10^{-3}$	約3年
全	検出限界未満	$2.8 \times 10^{-2}$	-

核種については主な核種を記載