

福島第一原子力発電所の淡水化装置（逆浸透膜式）から濃縮水貯槽への 移送配管における漏水に関するサンプリング結果

1. 1～4号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】 1～4号機側南放水口付近

【試料採取日時】 平成24年4月5日（木）6：15

【測定結果】

赤枠：前回（5/31）公表からの変更箇所

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	検出限界値 (Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界未満	5.3×10^{-4}	約8日
Cs-134	検出限界未満	1.3×10^{-3}	約2年
Cs-137	検出限界未満	1.6×10^{-3}	約30年
Sb-125	検出限界未満	1.6×10^{-3}	約3年
全	2.0×10^{-2}	3.9×10^{-3}	-
Sr-89	検出限界未満	2.0×10^{-3}	約51日
Sr-90	1.0×10^{-2}	9.7×10^{-5}	約29年

核種については主な核種を記載

2. 1 ~ 4号機側南放水口付近のサンプリング結果について

【試料採取場所】 1 ~ 4号機側南放水口付近

【試料採取日時】 平成24年6月22日（金）8：30

【測定結果】

核種	放射性物質濃度 (Bq/cm ³)	検出限界値 (Bq/cm ³)	半減期
I-131	検出限界未満	4.5×10^{-4}	約8日
Cs-134	検出限界未満	1.2×10^{-3}	約2年
Cs-137	検出限界未満	1.5×10^{-3}	約30年
Sb-125	検出限界未満	1.3×10^{-3}	約3年
全	検出限界未満	2.7×10^{-2}	-

核種については主な核種を記載