

< 参考資料 >
平成24年8月13日
東京電力株式会社

福島第一 タービン建屋地下階 溜まり水の核種分析結果

採取場所	福島第一 3号機 タービン建屋地下溜まり水	福島第一 4号機 タービン建屋地下溜まり水
試料採取日時	平成24年8月9日 15時20分	平成24年8月9日 14時55分
検出核種 (半減期)	試料濃度 (Bq/cm ³)	試料濃度 (Bq/cm ³)
I-131 (約8日)	ND	ND
Cs-134 (約2年)	3.3E+04	4.8E+03
Cs-137 (約30年)	5.2E+04	7.4E+03
Y-91 (約59日)	ND	ND
Mo-99 (約66時間)	ND	ND
Tc-99m (約6時間)	ND	ND
Te-129m (約34日)	ND	ND
Te-132 (約78時間)	ND	ND
I-132 (約2時間)	ND	ND
Cs-136 (約13日)	ND	ND
Ba-140 (約13日)	ND	ND
La-140 (約40時間)	ND	ND

. E+ とは, . × 10⁺ と同じ意味である。
本分析における放射能濃度の検出限界値を下回る場合は, 「ND」と記載。