

福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2015年11月25日12時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (11月25日12時時点)	タービン建屋水位	T.P.+ 1,068 mm (11月24日12時から36 mm上昇)	T.P.+ 1,586 mm (11月24日12時から13 mm上昇)	T.P.+ 1,447 mm (11月24日12時から34 mm下降)	T.P.+ 1,607 mm (11月24日12時から6 mm下降)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 2,243 mm (11月24日12時から49 mm下降)	T.P.+ 1,659 mm (11月24日12時から4 mm上昇)	T.P.+ 1,471 mm (11月24日12時から40 mm下降)	T.P.+ 1,496 mm (11月24日12時から1 mm下降)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 1,815 mm (11月24日12時から1 mm上昇) T.P.+ 919 mm (11月24日12時から266 mm上昇) T.P.+ 2,936 mm (11月24日12時から2 mm上昇)		
備考	11月6日測定データより、O.P表記からT.P表記へ変更しています。				

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。