

### 福島第一原子力発電所の滞留水の水位・移送、処理の状況について（2017年9月19日0時現在）

		1号機	2号機	3号機	4号機
滞留水の水位 (9月19日0時時点)	タービン建屋水位	- (2017年3月滞留水除去完了)	T.P.+ 912 mm (9月18日0時から4 mm上昇)	T.P.+ 767 mm (9月18日0時から32 mm上昇)	T.P.+ 895 mm (9月18日0時から3 mm上昇)
	原子炉建屋水位	T.P.+ 945 mm (9月18日0時から30 mm下降)	T.P.+ 935 mm (9月18日0時から3 mm下降)	T.P.+ 796 mm (9月18日0時から3 mm上昇)	T.P.+ 773 mm (9月18日0時から1 mm上昇)
	集中廃棄物処理施設 における各建屋の水位	プロセス主建屋 高温焼却炉建屋 サイトバンカ建屋	T.P.+ 185 mm (9月18日0時から114 mm下降) T.P.+ 749 mm (9月18日0時から1 mm下降) T.P.+ 2,901 mm (9月18日0時から49 mm上昇)		
備考					

・水位についてはデータとして速やかに提供させていただく観点から、参考値としてお知らせさせていただいております。