

(お知らせ)

柏崎刈羽原子力発電所6号機における総合負荷性能検査受検の延期について

平成21年12月23日
東京電力株式会社
柏崎刈羽原子力発電所

当所6号機につきましては、12月24日より国の総合負荷性能検査を受検する予定でしたが、本日、各制御棒に2系統設置されている制御棒位置表示機能のうち、1本の制御棒の1系統に不具合が発生しました。

現在、当該制御棒の位置表示機能については、残りの1系統で正しく表示されており安全上の問題はないものの、今後、原因の調査を行い万全の状態での総合負荷性能検査を受検するため、12月24日からの総合負荷性能検査の受検については延期することといたしました。

([不具合の詳細については別添資料を参照](#))

以上