

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/4/5 9:00	0.75	114	53
2011/4/5 8:30	0.75	117	52
2011/4/5 8:00	0.76	116	53
2011/4/5 7:30	0.77	115	53
2011/4/5 7:00	0.77	115	53
2011/4/5 6:30	0.77	114	53
2011/4/5 6:00	0.77	114	53
2011/4/5 5:30	0.77	115	53
2011/4/5 5:00	0.77	117	53
2011/4/5 4:30	0.77	117	53
2011/4/5 4:00	0.77	117	53
2011/4/5 3:30	0.78	欠測	53
2011/4/5 3:00	0.77	117	53
2011/4/5 2:30	0.77	116	53
2011/4/5 2:00	0.77	114	53
2011/4/5 1:30	0.77	117	54
2011/4/5 1:00	0.77	116	53
2011/4/5 0:30	0.78	116	54
2011/4/5 0:00	0.78	117	53

福島第一原子力発電所モニタリングカー※による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：4月5日

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前9時00分	西門	70.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.2
午前8時50分	西門	70.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.3
午前8時40分	西門	70.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.4
午前8時30分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	2.1
午前8時20分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	1.9
午前8時10分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東南東	1.6
午前8時00分	西門	69.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	0.9
午前7時50分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	東	0.5
午前7時40分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北東	0.8
午前7時30分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北	0.6
午前7時20分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	0.5
午前7時10分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前7時00分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南	0.4
午前6時50分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.6
午前6時40分	西門	69.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.4
午前6時30分	西門	69.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前6時20分	西門	69.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.6
午前6時10分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.9
午前6時00分	西門	69.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7
午前5時50分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.6
午前5時40分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前5時30分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.4
午前5時20分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前5時10分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前5時00分	西門	69.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.6
午前4時50分	西門	69.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.8
午前4時40分	西門	69.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.7
午前4時30分	西門	69.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.7
午前4時20分	西門	69.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7
午前4時10分	西門	69.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7
午前4時00分	西門	69.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前3時50分	西門	69.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.6
午前3時40分	西門	69.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.8
午前3時30分	西門	69.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.7
午前3時20分	西門	69.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.5
午前3時10分	西門	69.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.6
午前3時00分	西門	70.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	北西	0.6
午前2時50分	西門	70.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.5
午前2時40分	西門	70.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.5
午前2時30分	西門	70.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.6
午前2時20分	西門	70.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西北西	0.6
午前2時10分	西門	70.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前2時00分	西門	70.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	南西	0.5
午前1時50分	西門	70.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.6
午前1時40分	西門	70.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.8
午前1時30分	西門	70.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西南西	0.8
午前1時20分	西門	70.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未満	西	0.7

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前1時10分	西門	70.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
午前1時00分	西門	70.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.6
午前0時50分	西門	70.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
午前0時40分	西門	70.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.9
午前0時30分	西門	70.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.7
午前0時20分	西門	70.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北西	0.5
午前0時10分	西門	70.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.5
午前0時00分	西門	70.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.5

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率 (μ Sv/h)

※計測値の自動伝送が復旧するまでの間は、モニタリングポストを巡回し、目視確認にて報告

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/4 13時～15時	16	50	54	54	120	170	330	250
2011/4/3 13時～15時	17	53	57	58	130	190	350	270
2011/4/2 13時～15時	18	56	61	62	130	200	370	280
2011/4/1 13時～15時	19	59	69	68	150	210	390	300