

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※MP-1,2については、計測値の伝送システムが復旧するまでは、1日1回モニタリングポストを巡回し、目視にて値を確認。

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/7 21:00	－	－	46	47	92	141	279	223
2011/4/7 20:50	－	－	46	46	93	141	279	223
2011/4/7 20:40	－	－	46	46	93	141	279	223
2011/4/7 20:30	－	－	46	46	93	141	279	223
2011/4/7 20:20	－	－	46	46	93	141	279	223
2011/4/7 20:10	－	－	46	46	93	141	280	223
2011/4/7 20:00	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:50	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:40	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:30	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:20	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:10	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 19:00	－	－	46	46	93	142	280	223
2011/4/7 18:50	－	－	46	47	93	142	280	223
2011/4/7 18:40	－	－	46	47	93	142	280	223
2011/4/7 18:30	－	－	47	47	93	142	281	223
2011/4/7 18:20	－	－	47	47	93	142	281	223
2011/4/7 18:10	－	－	47	47	93	142	281	223
2011/4/7 18:00	－	－	47	47	94	142	281	223
2011/4/7 17:50	－	－	47	47	94	142	281	223
2011/4/7 17:40	－	－	47	47	94	142	282	223
2011/4/7 17:30	－	－	47	47	94	142	282	223
2011/4/7 17:20	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 17:10	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 17:00	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:50	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:40	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:30	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:20	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:10	－	－	47	47	94	143	282	224
2011/4/7 16:00	－	－	47	47	94	143	283	224
2011/4/7 15:50	－	－	47	47	94	143	283	224
2011/4/7 15:40	－	－	47	47	94	143	283	224
2011/4/7 15:30	－	－	47	47	94	143	283	225
2011/4/7 15:20	－	－	47	47	94	143	283	225
2011/4/7 15:10	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 15:00	－	－	47	47	95	144	283	226

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

※MP-1,2については、計測値の伝送システムが復旧するまでは、1日1回モニタリングポストを巡回し、目視にて値を確認。

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/7 14:50	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 14:40	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 14:30	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 14:20	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 14:10	－	－	47	47	95	144	283	226
2011/4/7 14:00	－	－	47	48	95	144	283	226
2011/4/7 13:50	－	－	48	48	95	144	284	226
2011/4/7 13:40	－	－	48	48	95	144	283	226
2011/4/7 13:30	－	－	47	48	95	144	284	226
2011/4/7 13:20	－	－	47	47	95	144	284	226
2011/4/7 13:10	－	－	47	47	95	144	284	226
2011/4/7 13:00	－	－	47	47	95	144	284	226
2011/4/7 12:50	－	－	47	47	95	144	284	226
2011/4/7 12:40	－	－	47	47	95	144	284	226
2011/4/7 12:30	－	－	47	48	95	144	284	226
2011/4/7 12:20	－	－	47	48	95	144	285	226
2011/4/7 12:10	－	－	47	48	95	144	285	226
2011/4/7 12:00	－	－	48	48	95	144	285	226
2011/4/7 11:50	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 11:40	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 11:30	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 11:20	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 11:10	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 11:00	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 10:50	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 10:40	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 10:30	－	－	48	48	95	145	285	226
2011/4/7 10:20	－	－	48	48	96	145	286	226
2011/4/7 10:10	－	－	48	48	96	145	286	226
2011/4/7 10:00	－	－	49	48	96	145	286	226
2011/4/7 9:50	－	－	48	48	96	145	286	226
2011/4/7 9:40	－	－	48	48	96	145	287	226
2011/4/7 9:30	－	－	48	48	96	145	287	226
2011/4/7 9:20	－	－	48	48	96	145	287	227
2011/4/7 9:10	－	－	48	48	97	145	287	227
2011/4/7 9:00	－	－	48	48	97	145	287	227
2011/4/7 8:50	－	－	48	48	97	146	287	227

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μSv/h)

※MP-1,2については、計測値の伝送システムが復旧するまでは、1日1回モニタリングポストを巡回し、目視にて値を確認。

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/7 8:40	-	-	48	48	97	146	287	227
2011/4/7 8:30	-	-	47	48	97	146	287	227
2011/4/7 8:20	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 8:10	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 8:00	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 7:50	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 7:40	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 7:30	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 7:20	-	-	47	47	97	146	287	227
2011/4/7 7:10	-	-	47	47	97	147	287	227
2011/4/7 7:00	-	-	47	47	97	147	287	227
2011/4/7 6:50	-	-	47	47	97	147	287	227
2011/4/7 6:40	-	-	47	47	97	147	287	227
2011/4/7 6:30	-	-	47	48	97	147	287	227
2011/4/7 6:20	-	-	47	48	97	147	287	227
2011/4/7 6:10	-	-	47	48	97	147	287	227
2011/4/7 6:00	-	-	47	48	97	147	287	227
2011/4/7 5:50	-	-	47	48	97	147	287	227
2011/4/7 5:40	-	-	48	48	97	147	287	227
2011/4/7 5:30	-	-	48	48	97	147	287	227
2011/4/7 5:20	-	-	48	49	98	147	288	227
2011/4/7 5:10	-	-	47	49	98	147	288	228
2011/4/7 5:00	-	-	48	49	98	147	288	228
2011/4/7 4:50	-	-	47	49	98	147	288	228
2011/4/7 4:40	-	-	47	49	98	148	288	228
2011/4/7 4:30	-	-	47	48	98	148	288	228
2011/4/7 4:20	-	-	47	48	98	149	288	228
2011/4/7 4:10	-	-	47	48	97	149	289	228
2011/4/7 4:00	-	-	48	48	97	148	289	228
2011/4/7 3:50	-	-	48	48	97	148	289	228
2011/4/7 3:40	-	-	47	48	97	148	289	229
2011/4/7 3:30	-	-	47	47	97	147	290	229
2011/4/7 3:20	-	-	47	47	97	147	290	230
2011/4/7 3:10	-	-	47	47	97	147	290	230
2011/4/7 3:00	-	-	47	48	97	148	291	229
2011/4/7 2:50	-	-	47	48	97	148	289	230
2011/4/7 2:40	-	-	47	48	97	148	289	231

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率(μ Sv/h)

※MP-1,2については、計測値の伝送システムが復旧するまでは、1日1回モニタリングポストを巡回し、目視にて値を確認。

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/7 2:30	－	－	48	48	97	148	290	229
2011/4/7 2:20	－	－	48	48	98	148	289	228
2011/4/7 2:10	－	－	48	48	98	149	289	229
2011/4/7 2:00	－	－	48	48	98	149	289	229
2011/4/7 1:50	－	－	48	48	98	149	290	228
2011/4/7 1:40	－	－	48	48	98	149	290	228
2011/4/7 1:30	－	－	48	48	98	149	290	228
2011/4/7 1:20	－	－	48	48	98	149	290	228
2011/4/7 1:10	－	－	48	48	98	149	289	228
2011/4/7 1:00	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:50	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:40	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:30	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:20	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:10	－	－	48	48	98	149	290	229
2011/4/7 0:00	－	－	48	48	98	149	290	229

福島第一原子力発電所 モニタリングポスト空間線量率 (μ Sv/h)

※1日1回モニタリングポストを巡回し、目視にて値を確認 (MP3～MP8については4月4日19:00～伝送システム復旧)

測定日	MP-1	MP-2	MP-3	MP-4	MP-5	MP-6	MP-7	MP-8
2011/4/7 13時～15時	15	45						
2011/4/6 13時～15時	14	47						
2011/4/5 13時～15時	15	49						
2011/4/4 13時～15時	16	50	54	54	120	170	330	250
2011/4/3 13時～15時	17	53	57	58	130	190	350	270
2011/4/2 13時～15時	18	56	61	62	130	200	370	280
2011/4/1 13時～15時	19	59	69	68	150	210	390	300

福島第一原子力発電所 仮設モニタリングポストによる定点計測状況

日時	事務本館南側 線量率 (mSv/h)	正門 線量率 (μ Sv/h)	西門 線量率 (μ Sv/h)
2011/4/7 21:00	0.68	100	43
2011/4/7 20:30	0.68	100	43
2011/4/7 20:00	0.67	98	43
2011/4/7 19:30	0.68	98	43
2011/4/7 19:00	0.68	101	43
2011/4/7 18:30	0.67	100	43
2011/4/7 18:00	0.67	99	42
2011/4/7 17:30	0.67	98	43
2011/4/7 17:00	0.67	101	43
2011/4/7 16:30	0.67	欠測	43
2011/4/7 16:00	0.67	欠測	43
2011/4/7 15:30	0.67	欠測	43
2011/4/7 15:00	0.67	欠測	43
2011/4/7 14:30	0.67	欠測	43
2011/4/7 14:00	0.68	欠測	44
2011/4/7 13:30	0.68	欠測	44
2011/4/7 13:00	0.68	欠測	44
2011/4/7 12:30	0.67	欠測	44
2011/4/7 12:00	0.68	欠測	44
2011/4/7 11:30	0.68	欠測	44
2011/4/7 11:00	0.69	欠測	45
2011/4/7 10:30	0.69	欠測	45
2011/4/7 10:00	0.69	欠測	45
2011/4/7 9:30	0.70	欠測	45
2011/4/7 9:00	0.70	欠測	46
2011/4/7 8:30	0.71	欠測	46
2011/4/7 8:00	0.71	欠測	46
2011/4/7 7:30	0.71	欠測	46
2011/4/7 7:00	0.71	欠測	46
2011/4/7 6:30	0.71	欠測	47
2011/4/7 6:00	0.71	欠測	47
2011/4/7 5:30	0.71	欠測	46
2011/4/7 5:00	0.71	欠測	48
2011/4/7 4:30	0.71	欠測	48
2011/4/7 4:00	0.71	欠測	47
2011/4/7 3:30	0.71	欠測	47
2011/4/7 3:00	0.71	欠測	47
2011/4/7 2:30	0.71	欠測	47
2011/4/7 2:00	0.71	欠測	47
2011/4/7 1:30	0.71	欠測	47
2011/4/7 1:00	0.71	欠測	48
2011/4/7 0:30	0.72	欠測	47
2011/4/7 0:00	0.71	欠測	47

福島第一原子力発電所モニタリングカー※による計測状況

※仮設モニタリングポストによる定点計測を補完する位置づけとして移動

計測日：4月7日

計測時間	計測場所	γ線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後9時00分	西門	56.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.3
午後8時50分	西門	56.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	0.5
午後8時40分	西門	56.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午後8時30分	西門	56.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.7
午後8時20分	西門	56.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.8
午後8時10分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.6
午後8時00分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.6
午後7時50分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.5
午後7時40分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南西	0.2
午後7時30分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西北西	0.4
午後7時20分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.7
午後7時10分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.4
午後7時00分	西門	56.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南南東	0.5
午後6時50分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北西	0.3
午後6時40分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.4
午後6時30分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.5
午後6時20分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南西	0.5
午後6時10分	西門	56.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.5
午後6時00分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.4
午後5時50分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北	0.5
午後5時40分	西門	56.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	0.8
午後5時30分	西門	56.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南	0.9
午後5時20分	西門	56.9 μSv/h	0.01 μSv/h未満	西	0.8
午後5時10分	西門	57.0 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	1.1
午後5時00分	西門	56.8 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.3
午後4時50分	西門	57.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.3
午後4時40分	西門	57.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.5
午後4時30分	西門	57.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.7
午後4時20分	西門	57.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.8
午後4時10分	西門	57.2 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.1
午後4時00分	西門	57.1 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.9
午後3時50分	西門	57.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午後3時40分	西門	57.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.0
午後3時30分	西門	57.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.9
午後3時20分	西門	57.3 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.6
午後3時10分	西門	57.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	2.6
午後3時00分	西門	57.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.5
午後2時50分	西門	57.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.9
午後2時40分	西門	57.4 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.5
午後2時30分	西門	57.5 μSv/h	0.01 μSv/h未満	南東	1.6
午後2時20分	西門	57.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	北東	1.8
午後2時10分	西門	57.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.8
午後2時00分	西門	57.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.9
午後1時50分	西門	57.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東南東	2.1
午後1時40分	西門	57.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.2
午後1時30分	西門	57.6 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	2.1
午後1時20分	西門	57.7 μSv/h	0.01 μSv/h未満	東	1.6

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午後1時10分	西門	57.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.5
午後1時00分	西門	57.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.6
午後0時50分	西門	57.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.6
午後0時40分	西門	57.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.8
午後0時30分	西門	57.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	2.2
午後0時20分	西門	57.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	2.3
午後0時10分	西門	57.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.8
午後0時00分	西門	58.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.8
午前11時50分	西門	57.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	2.0
午前11時40分	西門	57.9 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.9
午前11時30分	西門	58.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.9
午前11時20分	西門	58.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.4
午前11時10分	西門	58.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.3
午前11時00分	西門	58.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.4
午前10時50分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.7
午前10時40分	西門	58.0 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.7
午前10時30分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.3
午前10時20分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.3
午前10時10分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.5
午前10時00分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	2.1
午前9時50分	西門	58.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.6
午前9時40分	西門	58.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.1
午前9時30分	西門	58.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.1
午前9時20分	西門	58.3 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	1.1
午前9時10分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.0
午前9時00分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.9
午前8時50分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.1
午前8時40分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東	1.4
午前8時30分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	1.2
午前8時20分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南南東	0.7
午前8時10分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	1.0
午前8時00分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南	1.0
午前7時50分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	東南東	0.8
午前7時40分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.7
午前7時30分	西門	58.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.5
午前7時20分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.4
午前7時10分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.4
午前7時00分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.4
午前6時50分	西門	58.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.2
午前6時40分	西門	58.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西南西	0.5
午前6時30分	西門	58.4 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前6時20分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前6時10分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.6
午前6時00分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.8
午前5時50分	西門	58.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.7
午前5時40分	西門	58.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南西	0.4
午前5時30分	西門	58.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.6
午前5時20分	西門	58.8 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前5時10分	西門	60.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前5時00分	西門	60.6 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北北東	0.3
午前4時50分	西門	59.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北	0.4
午前4時40分	西門	59.2 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	北東	0.4
午前4時30分	西門	60.5 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	南東	0.6
午前4時20分	西門	60.1 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西	0.2
午前4時10分	西門	59.7 μ Sv/h	0.01 μ Sv/h未滿	西北西	0.4

計測時間	計測場所	γ 線	中性子線	風向	風速(m/s)
午前4時00分	西門	59. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南南東	0.5
午前3時50分	西門	59. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	東	0.3
午前3時40分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北北西	0.4
午前3時30分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.5
午前3時20分	西門	58. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.6
午前3時10分	西門	59. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南西	0.4
午前3時00分	西門	59. 0 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北東	0.6
午前2時50分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北西	0.8
午前2時40分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北北西	0.7
午前2時30分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北	0.6
午前2時20分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.4
午前2時10分	西門	59. 2 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.6
午前2時00分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西南西	0.6
午前1時50分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北西	0.6
午前1時40分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.6
午前1時30分	西門	59. 6 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.7
午前1時20分	西門	59. 7 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南東	0.4
午前1時10分	西門	59. 9 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.3
午前1時00分	西門	61. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.3
午前0時50分	西門	59. 5 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.3
午前0時40分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	東	0.6
午前0時30分	西門	59. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西北西	0.3
午前0時20分	西門	59. 3 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	南東	0.2
午前0時10分	西門	59. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	西	0.4
午前0時00分	西門	59. 4 μ Sv/h	0. 01 μ Sv/h未滿	北東	0.3