

神奈川県足柄上郡山北町内における
柱上変圧器からの漏油発生について

平成 26 年 2 月 18 日
東京電力株式会社
神 奈 川 支 店

平成 26 年 2 月 14 日（金）20 時 19 分頃、神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川 556 番地先において、降雪により樹木が倒壊したことにより電柱が折損し、この影響で山北町皆瀬川付近にて停電が発生いたしました。

当社社員が停電の復旧のため現地対応をしていたところ、折損した電柱に設置していた柱上変圧器の絶縁油（約 69 リットル、P C B 含有なし）が土壤に流れ、そのうちの一部が鍛冶屋敷川に流れ出ていたため、関係行政機関の方々と現地立ち会いを行い、ご指導をいただきながら、油を含んだ土壤・河川の浮油回収等、適切に対応をいたしました。

なお、停電については既に解消済みです。

地域の皆さまにはご迷惑をおかけいたしましたことを、心よりお詫び申し上げます。

以 上

<本件に関するお問い合わせ先>

○神奈川カスタマーセンター第一

〈川崎市全域・横浜市(泉区・戸塚区・栄区全域・港南区の一部を除く)〉

T E L 0120-99-5772

○神奈川カスタマーセンター第二

〈上記カスタマーセンター第一受け持ちエリアを除く神奈川県内〉

T E L 0120-99-5776