

2.3 使用済燃料プール設備

2.3.1 基本設計

2.3.1.1 設置の目的

2.3.1.1.1 使用済燃料プール設置の目的

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって、使用済燃料及び放射化された機器等の貯蔵を目的に設置する。

2.3.1.1.2 使用済燃料プール冷却系設置の目的

既設の燃料プール冷却浄化系（以下、FPC系）については、その機能が失われており、復旧の見通しが立っていない状態であることから、使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を安定的に除去する必要がある。既設設備と新設設備とを組み合わせ、使用済燃料プール水を冷却する系統である使用済燃料プール冷却系を構成し、使用済燃料プール水の冷却を行う。なお、4号機については使用済燃料プール内に燃料がないことから、使用済燃料プール冷却系を構成し冷却を行う必要はない。

2.3.1.2 要求される機能

2.3.1.2.1 使用済燃料プールの要求される機能

- (1) 臨界が防止されていることを適切に確認し、臨界を防止できる機能を有すること。
- (2) 使用済燃料プールからの漏えいを検出できること。
- (3) 基準地震動Ssによる地震力に対して安全機能が確保できること。

2.3.1.2.2 使用済燃料プール冷却系の要求される機能

- (1) 使用済燃料からの崩壊熱を適切に除去できること。
- (2) 使用済燃料プールに水を補給できること。
- (3) 異常時においても適切に対応できる機能を有すること。
- (4) 必要に応じて使用済燃料プール水の浄化ができる機能を有すること。
- (5) 建屋外への漏えいを防止できる機能を有すること。
- (6) 使用済燃料プール水の冷却状態を適切に監視できること。
- (7) 動的機器、駆動電源について多重性を有すること。

2.3.1.3 設計方針

2.3.1.3.1 使用済燃料プールの設計方針

(1) 未臨界性

使用済燃料プールは、燃料集合体を貯蔵容量最大に収容した場合でも通常時はもちろん、想定されるいかなる場合でも、未臨界性を確保できる設計とすると共に、臨界が防止されていることを確認する。

(2) 漏えい監視

使用済燃料プール水の漏えいが検出可能であることを確認する。

(3) 構造強度

使用済燃料プールは、地震荷重等の適切な組み合わせを考慮しても強度上耐え得ることを確認する。

2.3.1.3.2 使用済燃料プール冷却系の設計方針

(1) 冷却機能

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プール内の燃料の崩壊熱を熱交換器により連続的に除去し、使用済燃料プール水の冷却を安定して継続できる設計とする。また、熱交換器で除去した熱を最終的な熱の逃がし場である大気へ放出できる設計とする。

(2) 補給機能

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プールに水を補給できる設計とする。

(3) 非常用注水機能

非常用注水設備は、想定を超える地震や津波等による設備の破損・損傷、あるいは全電源の喪失により使用済燃料プール循環冷却系の冷却機能が喪失した場合であっても使用済燃料が露出しないように使用済燃料プールに注水できる設計とする。

(4) 浄化機能

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プール水の分析ができる設計とし、燃料被覆管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏えい及び使用済燃料プールの保有水の漏えい防止、使用済燃料プール水中の放射能濃度低減、微生物腐食防止の観点から、必要な場合には、使用済燃料プール水の浄化ができる設計とする。

(5) 漏えい防止機能

使用済燃料プール循環冷却系は、漏えいしがたい設計とし、万一、一次系（使用済燃料プール水を熱交換器を介して循環させる系）から漏えいが発生しても建屋外への漏えいを防止できる機能を有する設計とする。

また、漏えいがあった場合に拡大を防止することができるように、漏えいの検出ができ、漏えい箇所を隔離できる設計とする。

(6) 構造強度

使用済燃料プール循環冷却系は、材料の選定、製作及び検査について、適切と認められる規格及び基準によるものとする。

(7) 監視機能

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プールの保有水量及び水温、並びに循環流量等の冷却状態の確認、使用済燃料プールからの放射性物質放出の抑制の程度及び漏えいの検知に必要な主要パラメータが監視できるとともに、記録が可能な機能を有する設計とする。

(8) 多重性・多様性

使用済燃料プール循環冷却系のうち動的機器及び駆動電源は、多重性を備えた設計とする。また、外部電源が喪失した場合にも冷却機能を確保できる設計とする。

(9) 火災防護

消火設備を設けることで、初期消火を行い、火災により、安全性を損なうことのないようにする。

2.3.1.4 供用期間中に確認する項目

- (1) 使用済燃料プール水温が1号機において60℃以下で、2～3号機において65℃以下であること。
- (2) 使用済燃料プールへ冷却水を補給できること。
- (3) 使用済燃料プール水がオーバーフロー水位付近にあること。

2.3.1.5 主要な機器

(1) 使用済燃料プール

使用済燃料プールは原子炉建屋内にあって、全炉心及び1回取替量以上の燃料及び制御棒の貯蔵が可能であり、さらに放射化された機器の取扱い及び貯蔵ができるスペースをもたせている。使用済燃料プールの壁の厚さ及び水深は遮へいを考慮して、十分厚くとり、内面はステンレス鋼でライニングされた構造となっている。

使用済燃料貯蔵ラックは、適切な燃料間距離をとることにより、使用済燃料プール水温、使用済燃料貯蔵ラック内燃料位置等について、想定されるいかなる場合でも実効増倍率を0.95以下に保ち、貯蔵燃料の臨界を防止するように設計している。

貯蔵燃料の未臨界性が確保されていることの確認として、使用済燃料プールの水温及び水位の監視やモニタリングポストの監視を行う。また、貯蔵燃料の異常な発熱状態においても未臨界性に影響する使用済燃料貯蔵ラック内の燃料位置が確保されていることの確認

は、使用済燃料プールの水質管理による使用済燃料プール内機器の腐食防止対策やオペロ作業時におけるガレキ等の異物落下防止対策を講じることにより行う。

使用済燃料プール水の漏えいについては、現場の漏えい検出計又は使用済燃料プール水がスキマ・サージ・タンクへオーバーフローし、スキマ・サージ・タンク水位が著しい低下傾向を示していないことにより監視する。

(2) 使用済燃料プール冷却系

a. 設備概要

使用済燃料プール冷却系は、既設設備と新設設備を組み合わせ、使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を除去し、使用済燃料プール水を冷却するとともに燃料の冠水を維持することを目的とし使用済燃料プール循環冷却系及び非常用注水設備で構成する。なお、使用済燃料プール循環冷却系はポンプ、熱交換器等、非常用注水設備は電動ポンプ、消防車等で構成する。

b. 使用済燃料プール循環冷却系

使用済燃料プール循環冷却系は、冷却機能及び補給機能を有する使用済燃料プール循環冷却設備、漏えい防止機能を有する漏えい拡大防止設備、監視機能を有する監視設備、浄化機能を有する浄化装置と、これら設備に供給する電源によって構成する。

(i) 使用済燃料プール循環冷却設備

使用済燃料プール循環冷却設備は、使用済燃料プール水を熱交換器を介して循環させる系（以下、一次系）及び冷却水を熱交換器、エアフィンクーラを介して循環させる系（以下、二次系）からなり、使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を一次系により除去し、二次系により大気へ放出することにより使用済燃料プール水の冷却を行う。また、一次系は補給水ラインを持ち、使用済燃料プールに水を補給する。

使用済燃料プール循環冷却設備の冷却能力は、使用済燃料プール水温をコンクリートの温度制限値である 65℃以下に保つこととして設定する。ただし、1号機においては、使用済燃料プール循環冷却設備における最高使用温度である 60℃以下に保つこととして設定する。また、使用済燃料プール循環冷却設備のポンプ等の動的機器は、1系列 100%容量、1系列以上を予備とすることで多重性を有する設計とする。

i) 一次系

(1号機)

既設のFPC系を使用し、FPC系のポンプ、熱交換器、配管、計測・制

御機器等で構成され、使用済燃料プールのスキマ・サージ・タンクより吸い込んだ使用済燃料プール水をポンプにより循環させ、熱交換器を通した後に使用済燃料プールに戻すことにより、使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去する。また、使用済燃料プールへの補給水ラインを設ける。

(2～3号機)

新設のポンプ、熱交換器、計測・制御機器及び既設のF P C系の配管（一部新設を含む）等で構成され、使用済燃料プールのスキマ・サージ・タンクより既設のF P C系の配管を通して吸い込んだ使用済燃料プール水をポンプにより循環させ、熱交換器を通した後に既設のF P C系の配管を通して使用済燃料プールに戻すことにより、使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を熱交換器で除去する。また、使用済燃料プールへの補給水ラインを設ける。

ii) 二次系

新設のポンプ、エアフィンクーラ、サージタンク、配管、計測・制御機器等で構成され、一次系の熱交換器で除去した使用済燃料プール内の燃料から発生する崩壊熱を、エアフィンクーラにより大気に放出する。これら二次系設備は1～3号機共用設備とする。

(ii) 漏えい拡大防止設備

使用済燃料プール循環冷却設備（2～3号機）は、新設の機器・配管を使用していることから、使用済燃料プール循環冷却設備の一次系系統水の系外及び建屋外への漏えいを最小限に留めるために、新設設備の損傷等による漏えいに対し、システムの自動停止のインターロックを設け、システムの出入口弁を自動閉とし、ポンプを自動停止できる設計とする。また、使用済燃料プール循環冷却設備一次系の設備はすべて建屋内に設置し（1～3号機）、設備の破損等による建屋外への漏えい経路には堰を設けることにより、一次系系統水の建屋外への漏えいを防止する。

(iii) 監視設備

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プールの保有水量、冷却状態、漏えい等を監視できるとともに記録可能な監視設備を設ける。使用済燃料プールの保有水量については、スキマ・サージ・タンクへオーバーフローしていることをスキマ・サージ・タンク水位により監視する。スキマ・サージ・タンクの水位は、一次系ポンプ吸込側圧力計又はスキマ・サージ・タンク水位計により監視し、一

次系ポンプ吸込側圧力計及びスキマ・サージ・タンク水位計は、それぞれ免震重要棟内にある監視室のモニタで監視する。

使用済燃料プール水の冷却状態については使用済燃料プール循環冷却設備一次系流量、一次系圧力及び熱交換器入口及び出口温度を免震重要棟内にある監視室のモニタで監視できるとともに、記録が可能な機能を有する設計とする。

また、使用済燃料プールから大気への放射性物質の移行の程度は、試験により確認された水温と大気への移行率の関係に基づく温度確認により把握できることから、使用済燃料プール水温を免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。

使用済燃料プール循環冷却設備一次系からの漏えいについては、使用済燃料プールと同様、スキマ・サージ・タンク水位で監視する。2～3号機においては、一次系差流量を免震重要棟内にある監視室のモニタで監視する。

また、一次系から二次系への漏えいについては、放射線モニタや一次系差流量により免震重要棟集中監視室のモニタで監視する。

漏えいを検知した場合や流量もしくは圧力の低下が発生した際は、免震重要棟内にある監視室内に警報が発報する。また、系統に異常が確認された際は、免震重要棟集中監視室の緊急停止ボタンにより手動停止を可能とする。

(iv) 電源

使用済燃料プール循環冷却系の電源は異なる送電系統で2回線の外部電源から受電できる構成とする。

外部電源喪失の場合でも、所内共通ディーゼル発電機又は専用のディーゼル発電機から電源を供給することで運転が可能な構成とする。

(v) 浄化装置

使用済燃料プール循環冷却系は、使用済燃料プール循環冷却設備一次系から使用済燃料プール水の水質測定をするためのサンプリングが可能であり、燃料被覆管あるいは使用済燃料プールライニングの腐食等による外部への放射性物質の漏えい及び使用済燃料プール保有水の漏えい防止、使用済燃料プール水中の放射能濃度低減、微生物腐食防止の観点から必要な場合には、使用済燃料プールへの薬液の注入や使用済燃料プール水の浄化ができるよう配管等を設け、モバイル式処理装置（放射能除去装置、塩分除去装置）を配備する。モバイル式処理装置は、移動式の設定であり、1～4号機の使用済燃料プール水質に応じた浄化作業ができ、使用時のみ設置する。なお、モバイル式処理装置（放射能除去装置）については、1号機のみを使用とする。

c. 非常用注水設備

非常用注水設備は、発電所に配備している電動ポンプ、消防車、消防ホース等からなり、非常用注水機能を有する。非常用注水設備による注水は、電動ポンプや消防車等により、ろ過水タンク、原水地下タンク、または海水を水源とし、既設のF P C系配管等にホース等を接続することにより行う。

2.3.1.6 自然災害対策等

(1) 津波

津波等により、万が一、使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に喪失する場合は、使用済燃料プールの冷却を再開できるよう、消防車等を配備する。

(2) 火災

使用済燃料プール循環冷却系の現場制御室の制御盤等からの火災が考えられることから、初期消火の対応ができるよう、近傍に消火器を設置する。

2.3.1.7 構造強度及び耐震性

2.3.1.7.1 使用済燃料プールの構造強度及び耐震性

使用済燃料プールは鉄筋コンクリート構造であり、内側に鋼製ライナを設置して漏えい防止機能を確保する。使用済燃料プールは、原子炉建屋の3階から4階にかけて設置されており、原子炉建屋の壁や床と一体構造となっている。耐震性に関する検討については、現状の原子炉建屋の損傷状況を反映した解析モデルを作成し、基準地震動 S_s を入力地震動とした時刻歴応答解析などにより、評価を行う。

2.3.1.7.2 使用済燃料プール冷却系の構造強度及び耐震性

(1) 構造強度

使用済燃料プール冷却系のうち使用済燃料プール循環冷却系は、技術基準上、燃料プール冷却浄化系及び原子炉補機冷却系に相当するクラス3機器と位置付けられる。この適用規格は、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（以下、設計・建設規格という）」で規定されるものであるが、設計・建設規格は、鋼材を基本とした要求事項を設定したものであり、耐圧ホース等の非金属材についての基準がない。従って、鋼材を使用している設備については、設計・建設規格のクラス3機器相当での評価を行い、非金属材料については、当該設備に加わる機械的荷重により損傷に至らないことをもって評価を行う。この際、当該の設備が JIS や独自の製品規格等を有している場合や、試験等を実施した場合はその結果などを活用し、評価を行う。また、溶接部については、耐圧試験、系統機能試験等を行い、有意な変形や漏えい等のないことをもって評価を行なう。

なお、使用済燃料プール冷却系のうち非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当す

るクラス2機器と位置付けられるが、消防車、消防ホース等は常設機器ではなく使用時のみ設置するものであることから構造強度が求められるものではないが、1～3号機のホースの接続口については既設のFPC系配管であり、クラス3機器として設計されている。これについてはクラス2に対してグレードが劣るが、当該部は東北地方太平洋沖地震、その後の津波でも健全性が維持されていた。

(2) 耐震性

使用済燃料プール冷却系のうち使用済燃料プール循環冷却系は耐震設計審査指針上のBクラスの設備と位置づけられることから、その主要設備については、静的震度(1.8Ci)に基づく構造強度評価及び共振の恐れがある場合は動的解析を行い、評価基準値を満足することを原則とする。

耐震性に関する評価にあたっては、「JEAG4601 原子力発電所耐震設計技術指針」に準拠することを基本とするが、必要に応じてその他の適切と認められる指針や試験結果等を用いた現実的な評価を行う。

なお、使用済燃料プール冷却系のうち非常用注水設備は燃料プール水補給設備に相当するものであり耐震設計審査指針上はSクラスと位置づけられるが、消防車、消防ホース等は常設機器ではなく使用時のみ設置するものであることから耐震性は求められるものではない。一方、1～3号機のホースの接続口については既設のFPC系配管であり、耐震Bクラスとして設計されている。これについてはSクラスに対してグレードが劣るが、当該部は東北地方太平洋沖地震、その後の津波でも健全性が維持されていた。

2.3.1.8 機器の故障への対応

2.3.1.8.1 使用済燃料プール循環冷却系の機器の単一故障

(1) 一次系又は二次系ポンプ故障

一次系又は二次系ポンプが故障した場合は、現場に移動し、待機号機の起動を行い、使用済燃料プールの循環冷却を再開する。

(2) 電源喪失

使用済燃料プール循環冷却系の電源が外部電源喪失や所内電源喪失により喪失した場合、電源の切替に長時間を要しない場合(目安時間:約1日)は、電源の切替操作により使用済燃料プールの循環冷却を再開する。電源切替に長時間を要する場合(目安時間:約2日以上)は、非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより、使用済燃料プール水の冷却を行う。

電源喪失に伴う非常用注水設備の電源喪失時は、予め免震重要棟付近(O.P.36,900)に待機している電源車等を用いて非常用注水設備の電源を復旧し、使用済燃料プールへの注水を行う。

(3) 一次系循環ラインの損傷

使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は、循環ライン内の一次系系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから、系外へ漏えいした一次系系統水を建屋内に設置した堰により滞留させた後、漏えい水を建屋地下（2～3号機は廃棄物処理建屋地下）に移送する。

移送後、一次系循環ラインの復旧に長時間を要しない場合は、復旧後、使用済燃料プールの循環冷却を再開する。復旧に長時間を要する場合は、非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより、使用済燃料プール水の冷却を行う。

2.3.1.8.2 使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統・機器の同時機能喪失

地震、津波等により、万が一、使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に喪失した場合には、現場状況に応じて、予め免震重要棟西側（O.P. 36, 900）に待機している消防車等の配備を行い、使用済燃料プール水の冷却を再開する。使用済燃料プール循環冷却の機能が停止してから、燃料の露出を確実に防止でき且つ水遮へいが有効とされる使用済燃料の有効燃料頂部の上部2 mに至るまでは最短でも2号機における約98日であることから、使用済燃料プール水の冷却を確保することは可能である。

2.3.1.8.3 異常時の評価

使用済燃料プール循環冷却系の機能が喪失した事故時や非常用注水設備が機能喪失したシビアアクシデント相当を想定した場合においても、使用済燃料の冠水は確保され、使用済燃料から発生する崩壊熱を確実に除去することが可能である。

2.3.2 基本仕様

2.3.2.1 1号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様

(1) F P C ポンプ (既設品)

| | |
|--------|--------------------------------|
| 台 数 | 2 |
| 容 量 | 91.92m ³ /h (1台あたり) |
| 揚 程 | 91.5m |
| 最高使用圧力 | 1.03MPa |
| 最高使用温度 | 65.5℃ |
| 負荷容量 | 45kW (1台あたり) |

(2) F P C 熱交換器 (既設品)

| | |
|----------------|--|
| 型 式 | 横形U字管式 |
| 基 数 | 1 (B系利用) |
| 伝熱面積 (交換熱量) | 25.6m ² (1基あたり) (0.32MW/基) |
| 最高使用圧力 | 一次側 1.38MPa, 二次側 0.7MPa |
| 最高使用温度 | 一次側 60℃, 二次側 60℃ |

(3) 二次系ポンプ (完成品)

| | |
|--------|-----------------------------|
| 台 数 | 3 |
| 容 量 | 80m ³ /h (1台あたり) |
| 揚 程 | 20m |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 70℃ |
| 負荷容量 | 7.5kW (1台あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(4) エアフィンクーラ (完成品)

| | |
|--------|-----------------|
| 型 式 | 密閉型 |
| 基 数 | 3 |
| 交換熱量 | 0.435MW (1基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 60℃ |
| 負荷容量 | 22.2kW (1基あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(5) サージタンク (完成品)

| | |
|--------|---------------------------|
| 型 式 | 密閉型 |
| 基 数 | 2 |
| 容 量 | 1 m ³ (1 基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.15MPa |
| 最高使用温度 | 95℃ |
| 胴内径 | 1000mm |
| 胴板厚さ | 6mm |
| 上部鏡板厚さ | 6mm |
| 下部鏡板厚さ | 6mm |
| 高さ | 1900mm |
| 胴板材料 | SS400 |
| 上部鏡板材料 | SS400 |
| 下部鏡板材料 | SS400 |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(6) 温度計

| | |
|------|---------|
| 型 式 | 熱電対 |
| 計測範囲 | 0℃～300℃ |
| 個 数 | 1 |

(7) 消防車

| | |
|--------|------------------------|
| 基 数 | 1 |
| 規格放水圧力 | 0.7MPa 以上 |
| 放水性能 | 60m ³ /h 以上 |
| 高压放水圧力 | 1.0MPa 以上 |
| 放水性能 | 36m ³ /h 以上 |

燃料タンク容量, 消費量 約 63 l (参考値), 約 37 l/h (参考値)

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備および使用済燃料共用プール設備と共用

(8) 電動ポンプ (完成品)

| | |
|------|---------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 72m ³ /h |
| 揚 程 | 85m |
| 負荷容量 | 37kW |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(9) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（一次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台数 | 1 |
| 容量 | 270kVA 以上 |
| 力率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電圧 | 約 200V 以上 |
| 周波数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 490 l（参考値）, 約 45.7 l/h（参考値） |

(10) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（二次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台数 | 1 |
| 容量 | 200kVA 以上 |
| 力率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電圧 | 約 200V 以上 |
| 周波数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 380 l（参考値）, 約 33.1 l/h（参考値） |

※ 1～3 号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(11) モバイル式処理装置（放射能除去装置）（完成品：供用中）※¹

| | |
|-----|-----------------------|
| 系列数 | 1 |
| 処理量 | 約 20m ³ /h |

(12) モバイル式処理装置（放射能除去装置）吸着塔（完成品）※²

| | |
|----|---|
| 塔数 | 1 |
|----|---|

(13) モバイル式処理装置（塩分除去装置（RO 膜装置））（完成品：供用中）

（1～4 号機共通）

| | |
|-----|------------------------|
| 系列数 | 1 |
| 処理量 | 約 4.2m ³ /h |

(14) モバイル式処理装置（塩分除去装置（イオン交換装置））（完成品：供用中）

（1～4 号機共通）

| | |
|-----|-----------------------|
| 系列数 | 1 |
| 処理量 | 約 10m ³ /h |

※¹ 2.5 汚染水処理設備等「(55)モバイル式処理装置」と共用

※² 2.5 汚染水処理設備等「(56)モバイル式処理装置 吸着塔」と共用

表 2. 3-1 主要配管仕様 (1/2)

| 名 称 | 仕 様 | |
|--|----------------------------------|---|
| 一次系主要配管 (既設) | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 150A/Sch. 40 200A/Sch. 40 STPG410S/SUS304TP 1.38MPa/1.03MPa 60℃ |
| 二次系主要配管 | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 80 65A/Sch. 40 80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 STPG370/STPT370 0.5MPa/0.15MPa 60℃ |
| 二次系フレキシブルチューブ | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 150A 相当 SUS304 0.5MPa 60℃ |
| 二次系ポリエチレン管 | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 100A, 150A 相当 ポリエチレン 0.5MPa 40℃ |
| 一次系主要配管 (既設) からモバイル式処理装置 入口, 出口まで (鋼管) | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 80 65A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 SUS316LTP 1.0MPa 66℃ |
| 一次系主要配管 (既設) からモバイル式処理装置 入口, 出口まで (フレキシブルチューブ) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 65A, 150A 相当 SUS316L 1.0MPa 66℃ |
| 一次系主要配管 (既設) からモバイル式処理装置 入口, 出口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0.98MPa 50℃ |

表2. 3-1 主要配管仕様 (2/2)

| 名 称 | 仕 様 | |
|---|----------------------------------|---|
| モバイル式処理装置 (塩分除去装置 (RO 膜装置)) 濃縮水タンク出口から1号機原子炉建屋地下排水口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0.98MPa 50℃ |
| モバイル式処理装置 (放射能除去装置) 内配管 | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 40 STPG370 0.98MPa 40℃ |
| | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 40 SUS316L 0.98MPa 40℃ |
| | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0.98MPa 50℃ |
| モバイル式処理装置 (塩分除去装置 (RO 膜装置)) 内配管 (1~4号機共通) | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 10 SUS304TP 1.0MPa 66℃ |
| | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 40A, 50A 相当 ポリ塩化ビニル 1.0MPa 66℃ |
| | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 40A 相当 耐油性合成ゴム 1.0MPa 66℃ |
| モバイル式処理装置 (塩分除去装置 (イオン交換装置)) 内配管 (1~4号機共通) | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 10 SUS316TP 1.0MPa 66℃ |

2.3.2.2 2号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様

(1) 一次系ポンプ (完成品)

| | |
|--------|------------------------------|
| 台数 | 2 |
| 容量 | 100m ³ /h (1台あたり) |
| 揚程 | 60m |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最高使用温度 | 100℃ |
| 負荷容量 | 30kW (1台あたり) |

(2) 熱交換器 (完成品)

| | |
|----------------|---|
| 型式 | プレート式 |
| 基数 | 2 |
| 伝熱面積 (交換熱量) | 32.86m ² (1基あたり) (1.17MW/基) |
| 最高使用圧力 | 一次側 1.0MPa, 二次側 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 一次側 100℃, 二次側 100℃ |

(3) 二次系ポンプ (完成品)

| | |
|--------|-----------------------------|
| 台数 | 3 |
| 容量 | 80m ³ /h (1台あたり) |
| 揚程 | 20m |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 70℃ |
| 負荷容量 | 7.5kW (1台あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(4) エアフィンクーラ (完成品)

| | |
|--------|-----------------|
| 型式 | 密閉型 |
| 基数 | 3 |
| 交換熱量 | 0.435MW (1基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 60℃ |
| 負荷容量 | 22.2kW (1基あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(5) サージタンク (完成品)

| | |
|--------|---------------------------|
| 型 式 | 密閉型 |
| 基 数 | 2 |
| 容 量 | 1 m ³ (1 基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.15MPa |
| 最高使用温度 | 95℃ |
| 胴内径 | 1000mm |
| 胴板厚さ | 6mm |
| 上部鏡板厚さ | 6mm |
| 下部鏡板厚さ | 6mm |
| 高さ | 1900mm |
| 胴板材料 | SS400 |
| 上部鏡板材料 | SS400 |
| 下部鏡板材料 | SS400 |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(6) 温度計

| | |
|------|---------|
| 型 式 | 熱電対 |
| 計測範囲 | 0℃～100℃ |
| 個 数 | 1 |

(7) 消防車

| | |
|--------------|------------------------------|
| 基 数 | 1 |
| 規格放水圧力 | 0.7MPa 以上 |
| 放水性能 | 60m ³ /h 以上 |
| 高压放水圧力 | 1.0MPa 以上 |
| 放水性能 | 36m ³ /h 以上 |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 63 l (参考値), 約 37 l/h (参考値) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備および使用済燃料共用プール設備と共用

(8) 電動ポンプ (完成品)

| | |
|------|---------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 72m ³ /h |
| 揚 程 | 85m |
| 負荷容量 | 37kW |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(9) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（一次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 200kVA 以上 |
| 力 率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電 圧 | 約 200V 以上 |
| 周 波 数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 380 l（参考値）, 約 33.1 l/h（参考値） |

(10) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（二次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 200kVA 以上 |
| 力 率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電 圧 | 約 200V 以上 |
| 周 波 数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 380 l（参考値）, 約 33.1 l/h（参考値） |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

表 2. 3-2 主要配管仕様

| 名 称 | 仕 様 | |
|--|--------------------------------------|--|
| 一次系主要配管 | 呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 100A／Sch. 40 150A／Sch. 40 200A／Sch. 40 STPG370 1. 0MPa 100℃ |
| 二次系主要配管 | 呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A／Sch. 80 65A／Sch. 40 80A／Sch. 40 100A／Sch. 40 150A／Sch. 40 200A／Sch. 40 STPG370 0. 5MPa/0. 15MPa 100℃/60℃ |
| 二次系ポリエチレン管 | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 100A, 150A 相当 ポリエチレン 0. 5MPa 40℃ |
| 一次系主要配管からモバイル式処理装置入口, 出口まで (鋼管) | 呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 80A／Sch. 40 100A／Sch. 40 200A／Sch. 40 STPG370 1. 0MPa 66℃ |
| 一次系主要配管からモバイル式処理装置入口, 出口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A, 80A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0. 98MPa 50℃ |
| モバイル式処理装置 (塩分除去装置 (RO 膜装置)) 濃縮水タンク出口から 2号機廃棄物処理建屋地下排水口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0. 98MPa 50℃ |

2.3.2.3 3号機使用済燃料プール冷却系の主要仕様

(1) 一次系ポンプ (完成品)

| | |
|--------|------------------------------|
| 台数 | 2 |
| 容量 | 100m ³ /h (1台あたり) |
| 揚程 | 60m |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa |
| 最高使用温度 | 100℃ |
| 負荷容量 | 30kW (1台あたり) |

(2) 熱交換器 (完成品)

| | |
|----------------|---|
| 型式 | プレート式 |
| 基数 | 2 |
| 伝熱面積 (交換熱量) | 32.86m ² (1基あたり) (1.17MW/基) |
| 最高使用圧力 | 一次側 1.0MPa, 二次側 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 一次側 100℃, 二次側 100℃ |

(3) 二次系ポンプ (完成品)

| | |
|--------|-----------------------------|
| 台数 | 3 |
| 容量 | 80m ³ /h (1台あたり) |
| 揚程 | 20m |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 70℃ |
| 負荷容量 | 7.5kW (1台あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(4) エアフィンクーラ (完成品)

| | |
|--------|-----------------|
| 型式 | 密閉型 |
| 基数 | 3 |
| 交換熱量 | 0.435MW (1基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.5MPa |
| 最高使用温度 | 60℃ |
| 負荷容量 | 22.2kW (1基あたり) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(5) サージタンク (完成品)

| | |
|--------|---------------------------|
| 型 式 | 密閉型 |
| 基 数 | 2 |
| 容 量 | 1 m ³ (1 基あたり) |
| 最高使用圧力 | 0.15MPa |
| 最高使用温度 | 95℃ |
| 胴内径 | 1000mm |
| 胴板厚さ | 6mm |
| 上部鏡板厚さ | 6mm |
| 下部鏡板厚さ | 6mm |
| 高さ | 1900mm |
| 胴板材料 | SS400 |
| 上部鏡板材料 | SS400 |
| 下部鏡板材料 | SS400 |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(6) 温度計

| | |
|------|---------|
| 型 式 | 熱電対 |
| 計測範囲 | 0℃～100℃ |
| 個 数 | 1 |

(7) 消防車

| | |
|--------------|------------------------------|
| 基 数 | 1 |
| 規格放水圧力 | 0.7MPa 以上 |
| 放水性能 | 60m ³ /h 以上 |
| 高压放水圧力 | 1.0MPa 以上 |
| 放水性能 | 36m ³ /h 以上 |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 63 l (参考値), 約 37 l/h (参考値) |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備および使用済燃料共用プール設備と共用

(8) 電動ポンプ (完成品)

| | |
|------|---------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 72m ³ /h |
| 揚 程 | 85m |
| 負荷容量 | 37kW |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

(9) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（一次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 270kVA 以上 |
| 力 率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電 圧 | 約 200V 以上 |
| 周 波 数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 490 l（参考値）, 約 45.7 l/h（参考値） |

(10) 使用済燃料プール循環冷却設備専用ディーゼル発電機（完成品）（二次系）

| | |
|--------------|-------------------------------|
| 台 数 | 1 |
| 容 量 | 200kVA 以上 |
| 力 率 | 約 0.8（遅れ） |
| 電 圧 | 約 200V 以上 |
| 周 波 数 | 50Hz |
| 燃料タンク容量, 消費量 | 約 380 l（参考値）, 約 33.1 l/h（参考値） |

※ 1～3号機使用済燃料プール循環冷却設備と共用

表 2. 3 - 3 主要配管仕様

| 名 称 | 仕 様 | |
|---|--------------------------------------|--|
| 一次系主要配管 | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 200A/Sch. 40 STPG370 1. 0MPa 100℃ |
| 二次系主要配管 | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A/Sch. 80 65A/Sch. 40 80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 150A/Sch. 40 200A/Sch. 40 STPG370 0. 5MPa/0. 15MPa 100℃/60℃ |
| 二次系ポリエチレン管 | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 100A, 150A 相当 ポリエチレン 0. 5MPa 40℃ |
| 一次系主要配管からモバイル式処理装置入口, 出口まで (鋼管) | 呼び径/厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 80A/Sch. 40 100A/Sch. 40 200A/Sch. 40 STPG370 1. 0MPa 66℃ |
| 一次系主要配管からモバイル式処理装置入口, 出口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A, 80A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0. 98MPa 50℃ |
| モバイル式処理装置 (塩分除去装置 (RO 膜装置)) 濃縮水タンク出口から 3 号機廃棄物処理建屋地下排水口まで (耐圧ホース) | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 50A 相当 (二重管) ポリ塩化ビニル 0. 98MPa 50℃ |

2.3.3 添付資料

- 添付資料－1 使用済燃料プール概要図
- 添付資料－2 使用済燃料プール冷却系系統概略図
- 添付資料－3 漏えい拡大防止設備概要図
- 添付資料－4 セシウム溶液の大気中へのセシウム移行率確認試験
- 添付資料－5 使用済燃料プール保有水から大気への放射性物質の移行程度の評価
- 添付資料－6 使用済燃料プール水の塩化物イオン濃度の目標値について
- 添付資料－7 使用済燃料プールの構造強度及び耐震性に関する説明書
- 添付資料－8 1～3号機使用済燃料プール循環冷却系及び4号機使用済燃料プール循環系の新設設備の構造強度及び耐震性に係る説明書
- 添付資料－9 使用済燃料プール冷却系機能喪失評価
- 添付資料－10 使用済燃料プール（SFP）水温及び水位変化
- 添付資料－11 有効燃料頂部＋2 mにおける線量評価
- 添付資料－12 使用済燃料プール浄化装置について
- 添付資料－13 1～3号機使用済燃料プール循環冷却系二次系設備の共用化について
- 添付資料－14 4号機使用済燃料プール循環系について

使用済燃料プール冷却系機能喪失評価

(1) 原因

使用済燃料プール冷却中に、ポンプ故障や地震・津波等の原因により使用済燃料プール冷却系が機能喪失し、使用済燃料プールの冷却が停止し、使用済燃料プール水の温度が上昇すると共に使用済燃料プール水位が低下する。

(2) 対策及び保護機能

- a. 一次系又は二次系ポンプが故障した場合は、現場に移動し、待機号機の起動を行い、使用済燃料プールの循環冷却を再開する。
(冷却再開の所要時間(目安):約1時間程度)※
- b. 使用済燃料プール循環冷却系の電源喪失時において、外部電源および所内電源の切替に長時間を要する場合(目安時間:約2日以上)は、非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより、使用済燃料プールの冷却を行う。
(冷却再開の所要時間(目安):約3時間程度)※
- c. 使用済燃料プール循環冷却系の一次系循環ラインが損傷した場合は、循環ライン内の一次系系統水が系外へ漏えいすることが考えられることから、系外へ漏えいした一次系系統水を建屋内に設置した堰により滞留させた後、漏えい水を建屋地下(2～3号機は原子炉建屋地下、4号機は廃棄物処理建屋地下又は原子炉建屋地下)に移送する。移送後、一次系循環ラインの復旧に長時間を要する場合は、非常用注水設備による使用済燃料プールへの注水を行うことにより、使用済燃料プールの冷却を行う。
(冷却再開の所要時間(目安):約6時間程度)※
- d. 地震・津波等により使用済燃料プール循環冷却系の複数の系統や機器の機能が同時に喪失した場合には、現場状況に応じて、予め免震重要棟西側(O.P.36,900)に待機している消防車等の配備を行い、使用済燃料プールの冷却を再開する。
(冷却再開の所要時間(目安):約3時間程度)※
- e. 地震・津波等により、非常用注水設備による使用済燃料プールの冷却が困難な場合は、ろ過水タンク西側(O.P.40,800)に待機しているコンクリートポンプ車により使用済燃料プールの冷却を行う。
(冷却再開の所要時間(目安):約6時間程度)※

※:所要時間(目安)とは復旧作業の着手から完了までの時間(目安)である。

(3) 評価条件及び評価結果

a. 評価条件

- (a) 保守的に使用済燃料から発生する崩壊熱は全て使用済燃料プール水の温度上昇に寄与するものとし、外部への放熱は考慮しないものとする。

(b) 使用済燃料から発生する崩壊熱は、次に示す値とする。

1号機：0.07MW　2号機：0.19MW　3号機：0.16MW

(平成28年3月1日時点のORIGEN評価値)

なお、平成28年3月1日時点及び1～3年後の各号機における使用済燃料プールから発生する崩壊熱は以下のとおりである。

| 号機 | 使用済燃料崩壊熱 [MW] ※ | | | |
|----|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 平成28年3月1日 時点 | 平成29年3月1日 時点(1年後) | 平成30年3月1日 時点(2年後) | 平成31年3月1日 時点(3年後) |
| 1号 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 |
| 2号 | 0.19 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| 3号 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.14 |

※各燃料について、プラント停止時（平成23年3月11日時点）の各燃料の燃焼度（運転データ）を入力し、計算コードORIGENを用いて計算

(c) 保守的に使用済燃料プール水の初期温度は65℃とする。

b. 評価結果

使用済燃料プール冷却系が機能喪失している間、使用済燃料プール水位が水遮へい有効とされる有効燃料頂部+2mに至るまでの期間は以下の通りとなる。

1号機：約203日、　2号機：約98日、　3号機：約115日

(4) 判断基準への適合性の検討

本事象に対する判断基準は、「使用済燃料から発生する崩壊熱を確実に除去できること」である。

使用済燃料プール循環冷却系の機能喪失後、使用済燃料プール水位が有効燃料頂部+2mに至るまでには、最短で2号機において約98日程度の時間的余裕がある。このことから、他に緊急度の高い復旧作業がある場合は、そちらを優先して実施することになるが、使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は事前の準備が整い次第、速やかに実施することで使用済燃料プールの冷却を再開する。なお、有効燃料頂部+2mでの使用済燃料プール近くのオペフロや原子炉建屋周辺における線量率は十分低いと評価しており、使用済燃料プールの冷却再開に関する復旧作業は十分可能と考えられる。

以上により、使用済燃料プール冷却系の機能が喪失した場合でも、燃料の冠水は確保され、使用済燃料から発生する崩壊熱が確実に除去されることから、判断基準は満足される。

(5) 非常用注水設備の代替注水手段

地震・津波等により，非常用注水設備の使用が困難な場合，ろ過水タンク西側（O.P. 40, 800）に待機しているコンクリートポンプ車等を用いて使用済燃料プールを冷却する。

コンクリートポンプ車の使用が困難な2号機においては，消防ホースを使用済燃料プールまで敷設し，消防車による直接注水を行うことで，使用済燃料プールを冷却する。

燃料取り出し用カバー設置後の3号機においては，カバー南側面に設ける注水口を通じてコンクリートポンプ車による注水を行う。注水口は受け口及び注水配管により構成され，受け口はコンクリートポンプ車先端の位置を合わせやすくするために設置する。

なお，注水口には弁を設けず，常に使用済燃料プールへの注水が可能な設計とする。

コンクリートポンプ車の仕様，3号機注水口（受け口・注水配管）の仕様及び概略図を以下に示す。

コンクリートポンプ車


| | |
|-------------|----------------------------|
| 台数 | 1 |
| アーム長さ | 62m 以上 |
| 容量 | 160m ³ /h 以上 |
| 燃料タンク容量，消費量 | 約 500 l（参考値），約 20 l/h（参考値） |

3号機受け口

| | |
|------|---------------------------------------|
| 台数 | 1 |
| 材質 | 炭素鋼 |
| 概略寸法 | 約 3.5m×約 1m（開口部幅×開口部奥行） 約 1.7m（高さ） |

表－1 3号機注水配管仕様

| 名称 | 仕様 | |
|------------------|----------------------------------|---------------------------------------|
| 注水配管（鋼管） | 呼び径／厚さ 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 200A／Sch. 40 STPG370 静水頭 40℃ |
| 注水配管（フレキシブルチューブ） | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 200A 相当 SUS316L 静水頭 40℃ |
| 注水配管（ポリエチレン管） | 呼び径 材質 最高使用圧力 最高使用温度 | 200A 相当 ポリエチレン 静水頭 40℃ |



図－1 3号機注水口概略図

(6) 3号機注水口について

a. 規格・基準等

3号機注水口は、設計、製作及び検査について以下の規格の準拠等により信頼性を確保する。

- ・ 日本工業規格（JIS 規格）
- ・ ISO 規格
- ・ JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2012年，日本機械学会）
- ・ JEAG 4601 原子力発電所耐震設計技術指針（1987年，日本電気協会）
- ・ JEAC 4601 原子力発電所耐震設計技術規程（2008年，日本電気協会）
- ・ 鋼構造設計規準（2005年，日本建築学会）

b. 構造強度

注水口は、弁を設置しないため水を貯めることを想定していないが、水を貯めた場合の静水圧に対して十分な強度を有することを確認する。

注水口のうち受け口については、水を貯めた試験条件にて有意な変形や漏えい等のないことを確認する。

注水口のうちフレキシブルチューブ、ポリエチレン管については、水を貯めた場合の静水圧を超える圧力にて耐圧試験を実施し、有意な変形や漏えい等のないことを確認する。

注水口のうち鋼管については、「JSME S NC-1 発電用原子力設備規格 設計・建設規格」に基づく必要肉厚（3.8mm）を有していることを確認する。

c. 耐震性

注水口の耐震性については、耐震設計技術指針における燃料プール水補給設備としてSクラス相当での評価を行う。なお、注水口は水を貯めることを想定していないため、地震時に受ける荷重は相対的に小さい。

注水口のうち受け口の耐震性については、「g. 受け口の強度設計」に示す通り、Sクラス相当の耐震性を有する。フレキシブルチューブ、ポリエチレン管は、可撓性により耐震性を確保する。鋼管は、定ピッチスパン法により剛設計となるサポート間隔とする。

なお、注水口の重量は燃料取り出し用カバーの重量に比べ十分小さいため、実施計画Ⅱ.2.11に記載している燃料取り出し用カバーの耐震性評価への影響はない。

d. 自然災害対策等

(a) 豪雨

注水口は、一部を屋外に据え付ける設備であるが、ポンプ・電動弁等の電動機器を使用する設備ではないため、豪雨により注水口の機能を失う恐れはない。

また、豪雨による雨水は注水口を通じて使用済燃料プールへ流入するが、受け口の開口面積に年間降雨量を乗じても年間の流入量は10m³以下であり、使用済燃料プールの容量(約1400m³)に対して十分小さく、使用済燃料プールへの影響は僅かである。

なお、燃料取り出し用カバーが設置されておらず使用済燃料プールへ雨水が直接流入する期間においても、使用済燃料プールの水質管理・冷却運転に支障は生じていない。

(b) 津波

注水口は、燃料取り出し用カバーに取り付ける設備であり、その位置はO.P.40m付近であるため、15m級津波により注水口が被水する恐れはない。

なお、燃料取り出し用カバーの脚部は津波を被水する恐れがある。燃料取り出し用カバーは鉄骨構造と鋼製の外装材により構成されているが、閉空間になっておらず、津波襲来時には、水は燃料取り出し用カバーの裏側に回り込み、津波による波圧は生じにくい。

(c) 火災

注水口は、ポンプ・電動弁等の動的機器を使用する設備ではないため、火災の発生要因となる恐れはない。

(d) 強風

注水口は、風の影響を受ける受け口部について、建築基準法施行令に準拠した風圧力に対し設計している。詳細は「g. 受け口の強度設計」に示す。

e. 環境条件対策

注水口は、耐食性を考慮した設計とする。注水口のうち受け口は、防食加工した炭素鋼を使用し、注水配管は、ポリエチレン管、十分な肉厚を有する炭素鋼の鋼管、ステンレス（SUS316L）のフレキシブルチューブを使用する。

f. 小動物侵入防止対策

受け口部に鳥類が営巣し、注水時の障害となる恐れがあることから、受け口部にネット等の侵入防止を設置する。

g. 受け口の強度設計

受け口について、強風・地震に対する許容応力度設計を実施する。

(a) 使用材料の許容応力度

使用材料の許容応力度を表－2に示す。

表－2 使用材料の許容応力度

| 板厚 | 材料 | 基準強度 F (N/mm ²) | 許容応力度 |
|----------|----------------|--------------------------------|-------------------------------|
| T ≤ 40mm | SS400, STKR400 | 235 | 「鋼構造設計基準」に従い、 左記 F の値より求める |

(b) 荷重及び荷重組合せ

・鉛直荷重 (VL)

受け口の固定荷重を考慮する。

・風圧力 (WL)

風圧力は、建築基準法施行令第 87 条に基づき、基準風速を 30m/s、地表面粗度区分Ⅱとして算定し、 2180N/m^2 とする。この値は、実施計画Ⅱ.2.11にて燃料取り出し用カバーの外装材妻壁の評価に用いる値である。

・地震荷重 (K)

NS方向の震度 1.5, EW方向の震度 1.0, UD方向の震度 1.5 として地震荷重を考慮する。この値は、解放基盤表面位置に基準地震動 S_s-1, S_s-2 及び S_s-3 を入力して得られる門型架構の応答加速度（実施計画Ⅱ.2.11 参照）を包含する値である。

・荷重組合せ

荷重組合せを表-3に示す。

表-3 受け口の荷重組合せ

| 状態 | 荷重ケース | 荷重組合せ | 許容応力度 |
|-----|-------|-------------|-------|
| 強風時 | W1 | VL+WL(NS) | 短期 |
| | W2 | VL+WL(EW) | |
| 地震時 | E1 | VL+K(NS+UD) | |
| | E2 | VL+K(EW+UD) | |

(c) 検討結果

図-2に断面検討を行う部位、表-4に各部位の応力度比が最大となる検討結果を示す。断面検討の結果、全ての部材に対する応力度比が1以下になることを確認した。




図-2 断面検討を行う部位

表-4 断面検討結果

| 部位 ^{*1} | 部材形状 〈使用材料〉 | 荷重 ケース | 作用応力度 (N/mm ²) | | | 許容応力度 (N/mm ²) | | | 応力 度比 | 判定 |
|------------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------|------|------|-------------------------------|-----|-----|----------|------|
| | | | 軸力 | 曲げ | | 軸力 | 曲げ | | | |
| | | | | 強軸 | 弱軸 | | 強軸 | 弱軸 | | |
| 短 辺 梁 ① | □-100×100 ×4.5 〈STKR400〉 | E2 | — | 34.7 | 5.7 | — | 235 | 235 | 0.18 | 0.K. |
| 長 辺 梁 ② | □-100×100 ×4.5 〈STKR400〉 | W1 | — | 30.3 | 10.5 | — | 235 | 235 | 0.18 | 0.K. |
| 縦 材 ③ | H-194×150 ×6×9 〈SS400〉 | E2 | 1.8 (圧縮) | 14.5 | 60.7 | 113 (圧縮) | 231 | 235 | 0.34 | 0.K. |

* 1 : ①~③は断面検討箇所を示す

h. 確認事項

3号機注水口の構造強度及び機能・性能に関する確認事項を表-5に示す。

表-5 確認事項

| 確認事項 | 確認項目 | 確認内容 | 判定 |
|--------------|----------|---|---|
| 構造強度 ・耐震性 | 材料確認 | 実施計画に記載した主な材料を確認する。 | 実施計画のとおりであること。 |
| | 寸法確認 | 【鋼管・ポリエチレン管】 実施計画に記載した主要寸法を確認する。 【フレキシブルチューブ】 指定のサイズ（呼び径）であることを確認する。 | 【鋼管・ポリエチレン管】 実施計画のとおりであること。 【フレキシブルチューブ】 指定のサイズ（呼び径）であること。 |
| | 外観確認 | 各部の外観を確認する。 | 有意な欠陥がないこと。 |
| | 据付確認 | 機器の据付位置・据付状態を確認する。 | 計画のとおり施工・据付されていること。 |
| | 耐圧・漏えい確認 | 確認圧力で保持した後、確認圧力に耐えていることを確認する。 耐圧確認終了後、耐圧部分からの漏えいの有無も確認する。 | 確認圧力に耐え、かつ構造物の変形等がないこと。 また、耐圧部から漏えいがないこと。 |
| 機能・性能 | 機能確認 | 使用済燃料プールへ注水できることを確認する。 | 流路が確保されていること。 |