

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年 2月 9日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	サービス建屋化学廃液サンプポンプ(A)において、運転確認時に動作不良(起動できず)が認められたため、当該ポンプを点検・修理。 なお、当該サンプポンプ(B)は運転可能であり、廃液の移送に影響はない。	G III	2月8日
2	その他	一次水処理設備のうち、純水再生に用いる再生用水ライン流量指示計の配管継手部において、水の漏えい(非放射性水 約1秒に1滴)が認められたため、当該流量指示計を点検・修理。	G III	2月7日