

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2024年12月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	ガスタービン発電機車(No. 2)燃料配管ヒーター回路において、月例点検時に不具合(電源「入」操作にて、インバータの故障ランプ点滅及び警告音発生)が認められたため、当該配管ヒーター回路を点検・修理。 なお、ガスタービン発電機車(No. 1)が健全であり、電源供給への影響はない。	GIII	12月17日