

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 2月12日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	中央制御室遠隔操作監視装置において、電源アダプターの不良(モニター画面の消灯)が認められたため、当該機器を交換。	GⅢ	2月9日