

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	500kV開閉所OFケーブル洞道排水ポンプ(B)液位検出スイッチにおいて、動作不良(規定レベルに達しているにもかかわらず排水ポンプが自動起動せず)が認められたため、当該液位検出スイッチを交換。 なお、当該排水ポンプ(B)は手動操作にて起動可能であり、また横引管にて隣接する他の洞動排水系と接続されており自動排水は可能である。	GIII	3月6日