

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備1次セラミックフィルターバーナー(B)において、着火不良が認められたため、当該バーナー(B)を清掃。 なお、清掃は短期間で実施可能なため、廃棄物処理への影響はない。	GIII	3月12日
2	サイトバンカ	サイトバンカ建屋及びキャスク保管建屋所内通話装置交流/直流電源変換器において、故障(正常に機能せず通話装置が使用できない)が認められたため、当該装置を交換。 なお、代替としてPHSが使用可能なため、通話上の影響はない。	GIII	3月14日