

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。  
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	緊急時対応情報表示システムフロアスイッチ(HUB)において、伝送不良(「SPDS2 伝送状態異常」及び「本店SPDS中継サーバ2通信障害」警報発生)が認められたため、当該フロアスイッチ(HUB)を交換。 なお、本設備は多重化されており、データ伝送への影響はない。	GⅢ	3月13日