

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 3月24日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	換気空調系コントロール建屋非常用電気品室冷凍機(B)電動機において、分解点検後の単体試験の際、安全処置使用器具の間違いにより、当該電動機の電源を入れたと同時に起動したため、原因調査・対策検討。 なお、冷凍機周辺への立入制限をしていたことから、巻き込まれ等の人身災害はなかった。	GⅢ	3月21日
2	その他	敷地境界柵において、柵の破損が認められたため、当該破損箇所を補修を実施。 なお、当該柵は核物質防護上の要求設備には該当しない。	GⅢ	3月13日