

◆ 不適合とは、本来あるべき状態とは異なる状態、もしくは本来行うべき行為(判断)とは異なる行為(判断)を言います。
法律等で報告が義務づけられているトラブルから、発電所の通常の点検で見つかる計器や照明の故障など、広い範囲の不具合が対象になります。

2025年 4月21日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	エリア放射線モニター系(No. 12 原子炉建屋3階ハッチ区域)において、点検作業中の電源復旧時に、基板の故障(モニターが正常に再起動せず故障警報が発生)が認められたため、当該基板を交換。 なお、当該エリアにおいて高線量物品移動の規制を実施したことから、安全管理上の影響はない。	GⅢ	4月17日