

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 6月27日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	原子炉建屋附属棟地下2階除染廃液系受けポンプ(B)室入口扉において、未施錠(高線量エリアのため施錠運用)であることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該扉については速やかに施錠を実施。 また、未施錠期間中に不慣れた立入のないことを、個人線量管理記録により確認した。	GIII	6月26日