

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月14日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	換気空調系タービン建屋オペフロ給気ファン出口風量指示調節計において、指示不良(給気ファンが停止しているにもかかわらず風量指示値が残っている)が認められたため、当該風量指示調節計を点検・修理。	GⅢ	7月11日