

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月18日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系ポンプ(B)出口圧力指示計において、指示値不良(現場指示計指示値(0.30MPa)に対して中央制御室指示計指示値の低下(0.17MPa))が認められたため、当該圧力指示計を点検・修理。 なお、現場出口圧力指示計で監視可能であることから、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月17日
2	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物固化系硫酸供給ポンプ出口配管において、配管詰まりが想定されるため、当該配管を点検・清掃。 なお、現在固化系設備は点検中であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	7月16日