

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月28日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3号機	コントロール建屋1階東側エリア(非管理区域)において、新規電線管布設のため壁のコア抜き(建物に穴を開ける)作業時に壁内に埋設された電線管及びケーブル3本を損傷させたため、当該箇所を点検・修理。 なお、本作業によるケガ人の発生はない。	GIII	7月23日