

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 7月30日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	1・2号機サービス建屋に設置している管理区域退出モニターNo. 2において、動作不良(「測定可」から「点検中」に切り替わる)が認められたため、当該退出モニターを使用禁止とし、原因調査・対策検討。 なお、他の退出モニターにて管理区域退出時の測定が可能であるため、放射線管理上の影響はない。	GⅢ	7月27日