◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	補助ボイラー	補助ボイラー(C)の起動操作において、主制御器を「手動」から「自動」へ切り替えた際、電気系統の異常を示す「ボイラC蒸気出力制限中」警報発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、補助ボイラー(C)は停止操作を行った。	GIII	7月31日