◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月 7日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 4 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備灰取出ボックス灰取出ダンパー(左側)において、灰落とし操作時に動作不良(デジタル画面表示「中間開」、現場開度「中間開」)が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。 なお、同日当該ダンパーの設定調整を行い、動作良好となった。	GⅢ	8月6日
2	3・4号廃棄物処理設備	廃棄物固化系粉体ホッパー供給装置軸封室素流量計において、流量調整時に指示不良(通常1~2Nm ³ /hに対して0Nm ³ /hを指示)が認められたため、当該流量計を点検・修理。 なお、当該流量については流量調整弁(弁開度)により調整されており、配管に詰まりがないことを確認したことから、系統機能に影響はない。	GⅢ	8月6日
3	3・4号廃棄物処理設備	雑固体廃棄物焼却設備1次セラミックフィルターバーナー(A)燃料供給ダンパーにおいて、運転から停止する際に動作不良(デジタル画面表示「中間開」、現場開度「中間開」)が認められたため、当該ダンパーを点検・修理。 なお、同日当該ダンパーの設定調整を行い、動作良好となった。	GⅢ	8月6日
4	サイトバンカ	換気空調系給気ファン(B)電動機において、点検時に反負荷側の軸受部(ベアリングハウジング)内径にフレッチング現象(摩耗や腐食)、嵌合管理値外れ(組み合わせ時の誤差範囲外れ)が認められたため、当該箇所を点検・修理。 なお、給気ファン(A)が運転中であるため、系統機能に影響はない。	GⅢ	8月6日