◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	放射性ドレン移送タービン建屋高電導度ドレンサンプ(A)において、制御回路の接点不良(本来サンプポンプ1台運転であるところ、2台運転にて排水)が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、サンプポンプの排水は可能であることから系統機能に影響はない。	GⅢ	8月24日
2	その他	「放射性廃棄物の放出及び保管状況並びに放射線業務従事者の被ばく状況の報告について2021年度第2四半期及び第3四半期報」において、イオン交換樹脂の発生量及び保管量(4箇所)に誤記が認められたため、原因調査・対策検討。	GⅢ	8月20日