

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 8月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	非常用ディーゼル発電設備冷却系冷却水ポンプ(B)出口圧力指示計において、点検時に指針のスティック(引っ掛かり)が認められたため、当該圧力指示計を交換。	GⅢ	8月26日