◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1・2号廃棄物処理設備	廃棄物処理建屋計装用圧縮空気系除湿装置(B)除湿塔切替弁において、動作不良(所定の位置まで動作せず)が認められたため、除湿装置(B)を停止し、当該弁を点検・修理。 なお、除湿装置(C)が運転中であるため、系統機能に影響はない。	GIII	9月2日