

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月17日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	プロセス放射線モニター系燃料取替エリア排気放射能モニター(D)において、「下限／動作不能」の警報発生が認められたため、当該放射能モニターを点検・修理。 なお、燃料取替エリア(A～C)の排気放射能指示値は、通常範囲で安定しており、監視機能への影響はない。	GⅢ	9月12日
2	その他	試料分析関係設備機能確認検査対象設備(液体シンチレーション計数装置)において、本来、当該装置の定期点検・校正を行った後に自主検査を行うところ、未実施であることが認められたため、原因調査・対策検討。 なお、当該装置の定期点検は、計画に基づき行われており、結果に異常がないことを確認している。 速やかに当該装置の自主検査を実施する。	GⅢ	9月11日