

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月19日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	3・4号廃棄物処理設備	プラスチック固化系充填固化室コンベア(E)動作確認時において、動作不良(動作せず)と「電動機過負荷」警報の発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、電動機からの発煙・焦げ跡・異臭がないことを確認し、電源を「切」とした。	GⅢ	9月18日