

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年 9月29日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	その他	構内に配備中の高圧電源車(11台のうち1台)において、発電機の月例点検時に「軽故障」の警報発生が認められたため、当該発電機を点検・修理。 なお、電源車は原子力事業者防災計画で定める待機要求台数(8台)を確保できていることから、発電所の緊急時対応に影響はない。	GⅢ	9月26日