

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月 1日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分Ⅰ： 該当なし

区分Ⅱ： 該当なし

区分Ⅲ： 該当なし

その他： 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	起動用開閉所変圧器しゃ断器(○31)において、点検終了後のしゃ断器投入操作時に、投入出来ない及び「起動用開閉所変圧器主保護リレー異常」の警報発生が認められたため、原因調査・対策検討。 調査を行い、制御電源位置保持型スイッチが正規位置にないことが判明したため、正規位置に復旧し、しゃ断器の投入が完了した。	GⅢ	9月26日
2	補助ボイラー	補助ボイラー(C)運転中において、「保護継電器リレー不良」警報が発生し、自動停止したことが認められたため、原因調査・対策検討。 調査を行い設備に異常がないことから、演算装置を再起動し警報の消灯を確認。その後、補助ボイラー(C)が起動出来たため、系統機能に影響はない。	GⅢ	9月29日