

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年10月 6日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	プロセス放射線モニター系換気系排気筒入口放射線モニター(B)において、「常用系プロセス放射線モニター軽故障」「換気系排気筒入口放射能下限/動作不能」の警報発生が認められたため、原因調査・対策検討。 なお、換気系排気筒入口放射線モニター(A)の指示値は正常であるため、監視機能に影響はない。	GⅢ	10月4日