

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2025年12月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I : 該当なし

区分 II : 該当なし

区分 III : 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	タービン建屋大物搬入口シャッター巻き上げ装置収納箱において、脱落のおそれを確認したため、当該収納箱を点検・修理。 なお、当該シャッター付近への立ち入り制限および収納箱の落下防止措置を実施。	GⅢ	12月24日
2	その他	搬出物品確認申請書・確認書において、誤記(工具の取扱区分を「再使用」にすべきところ「構内保管」で記載)が確認されたため、当該申請書の取扱区分を修正。	GⅢ	12月22日