

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 2月 4日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	2号機	放水口モニターにおいて「検出槽レベル高」警報が発生し、サンプルポンプの自動停止を確認したため、原因調査・対策検討。 なお、緊急時対応情報表示システム及び福島県テレメーターシステムへ放水口放射線量の伝送が停止となるため、関係箇所へ連絡するとともに代替措置による報告(1回／日)を実施。	GIII	2月1日