

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 2月25日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 1 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	残留熱除去系ポンプ(B)点検のため水抜き操作時に、排水シンク廻りに水溜まり(約2.8リットル、汚染あり)を確認したため、水抜き操作していた弁を全閉し排水を停止。 なお、水溜まりについては清掃及び除染を実施。	GIII	2月20日