

◆ 不適合とは、法律等で報告が義務づけられているトラブルや、設備の点検で見つかる機器の故障など、発電所の設備や業務の安全性及び信頼性の確保に必要な要求事項を満たしていない状態をいいます。

2026年 3月 2日にパフォーマンス向上会議で審議された不適合は、下記のとおりです。

区分 I: 該当なし

区分 II: 該当なし

区分 III: 該当なし

その他: 2 件

NO.	号機等	不適合件名	グレード	発見日
1	1号機	中央制御室計測用変圧器(B)復電時に、「エリア放射線モニタ」警報発生を確認したため、原因調査・対策検討。	GⅢ	2月27日
2	その他	事務本館3階の冷温水配管破損により、事務本館1階非放射性試料分析室(コールドラボ)のパソコン(ゲルマニウム半導体スペクトロメータ用)が被水。当該パソコンの故障が確認されたため、代替パソコンにて測定を実施。	GⅢ	2月26日